

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. I

Název veřejné zakázky:	Krajské komunitní a poradenské centrum
Zadavatel	
Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804 – kraj
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán
Kontaktní osoba:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, benam@pkvysočina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Kraj Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33, jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Krajské komunitní a poradenské centrum**, jejíž zadávací řízení bylo zahájeno dne 8. 10. 2018, obdržel dne 11. 10. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace a v návaznosti na ni poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 13.1 zadávací dokumentace následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dotaz 1: VV SOUPIS-PRACI _Stavba list D.1.1 D.1.1.001 Pol obsahuje položku:

401	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	M	291,10000
-----	--------------	--	---	-----------

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

D.1.1.3 výpis prvků PSV, výrobky truhlářské - okna :

1t : (1,8+1,55)*2*6	40,20000
2t : (1,8+1,2)*2*3	18,00000
3t : (1,8+0,75)*2*2	10,20000
4t : (1,8+0,35)*2*2	8,60000
5t : (1,3+1,55)*2*2	11,40000
6t : (1,0+1,55)*2*1	5,10000
7t : (0,85+1,55)*2*2	9,60000
8t : (1,25+2,4)*2*6	43,80000
9t : (1,0+2,4)*2*2	13,60000
10t : (0,45+1,0)*2*15	43,50000
11t : (1,2+2,6)*2*3	22,80000
12t : (0,9+2,4)*2*6	39,60000
13t : (1,0+1,7)*2*4	21,60000
14t : (0,65+0,9)*2	3,10000

Dle výpisu prvků D.1.1.3.a2 Výpis prvků PSV, výrobky truhlářské – okna se však jedná o okna

z vícevrstvého nenapojovaného lepeného hranolu z vysoce jakostního smrkového dřeva.
Z čeho tedy mají být okna vyrobena?

Dotaz 2: Ve Výpisu prvků D.1.1.3.a2 Výpis prvků PSV, výrobky truhlářské – okna je u dřevěných eurooken uveden Podkladní profil: vícekomorový PVC profil s gumovým těsněním. Opravdu má být plastový?

Dotaz 3: Ve Výpisu prvků D.1.1.3.a1 Výpis prvků PSV, výrobky truhlářské – dveře je u každé pozice uvedeno: „Podrobná materiálová specifikace výrobku je uvedena v závěru tohoto výpisu prvků“. Specifikace je však uvedena pouze pro vstupní dveře exteriérové a dveře atypické interiérové. Specifikace pro ostatní interiérové dveře v závěru výpisu prvků chybí. Které interiérové dveře jsou Vámi považovány za atypické? Lze uvést značení, kterých dveří se toto týká?

Dotaz 4: Ve Výpisu prvků D.1.1.3.a1 Výpis prvků PSV, výrobky truhlářské – dveře je u posuvných dveří 12T požadavek na dveře protihlukové. Toto nelze splnit. Žádáme o opravu.

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz 1: Okna budou vyrobena dle výpisu prvků, položka „Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří“ uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis“) se týká pouze samostatné montáže, nikoliv dodávky.

ad Dotaz 2:

Podkladní profil je možné použít dřevěný, tvořící součást okenního rámu.

ad Dotaz 3:

Atypickými jsou prvky 1T, 2T, 3T, 16T, 17T, 18T a 20T.

ad Dotaz 4:

Posuvné dveře nebudou v protihlukovém provedení.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html, na adrese veřejné zakázky https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_5982.html.

V Jihlavě dne 15. 10. 2018

vz. Ing. Jana Hadravová, MPA

.....
RNDr. Kamil Ubr
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu