

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 83273 /2018

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
8. 11. 2018

**Veřejná zakázka na stavební práce
„Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce prosklených stěn Gyn.-por. pavilonu
2019“**

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Součinitel prostupu tepla – žádám o upřesnění součinitele prostupu tepla. Uvedený parametr nelze splnit za použití dvojskla, prosím o upřesnění, zda požadujete dodat dvojsklo s tím, že parametr bude horší, nebo ocenit trojsklo, pro dodržení součinitele prostupu tepla celou konstrukcí.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá provedení zasklení izolačním dvojsklem. Vzhledem k nutnosti kombinace požárního skla s bezpečnostním dvojsklem, snižuje původně požadovaný parametr Součinitele prostupu tepla celého prvku (Al rámy + zasklení) z 0,95 W/m²K na max. **1,4 W/m²K**.

Dotaz č. 2:

Sklo – dle PD je požadován parametr na bezpečnostní třídu zasklení 1B1, tento parametr možno dodržet i při nižší tloušťce skla, než je doporučeno v technické zprávě. Je tedy potřeba dodržet tloušťku, nebo parametr?

Odpověď:

Bezpečnostní sklo musí splnit dle PD min. třídu bezpečnosti **1B1**, složení skla F8+0,76PVB+F8, 88.2 je pouze doporučené.

Dotaz č. 3:

U hliníkových dveří je požadováno panikové kování. Je myšlena paniková hrazda, nebo klika?

Odpověď:

U hliníkových dveří je požadována **paniková klika**.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina