

Zápis z prohlídky místa plnění

ZADAVATEL: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Sídlem: Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Evou Tomášovou, ředitelkou

IČO: 008 393 96

Veřejná zakázka malého rozsahu „TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ BUDOV“

Dne **14. 8. 2014 v 9:00 hodin** byla uskutečněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve smyslu §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, tedy mimo režim citovaného zákona a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 06/14, ze dne 22. 7. 2014 a s účinností dnem 1. 8. 2014.

Zájemce, který se zúčastnil prohlídky místa plnění, byl seznámen s místem plnění výše uvedené zakázky. Zástupci zadavatele krátce představili zúčastněnému zájemci předmět plnění.

Byly vznešeny a zodpovězeny tyto dotazy:

Poř. číslo	DOTAZ	ODPOVĚĎ
1.	<i>Potřebuji definovat počet ovládacích tyček včetně plastových úchytek?</i>	<i>Cca 70 ks ovládacích tyček včetně plastových úchytek.</i>

2.	Potřebuji upřesnit definici IP kamery umístěné u vchodu do budovy N?	Značka kamery musí být pouze VIVOTEK pro zachování kompatibility se současným kamerovým systémem. Minimální rozlišení musí dosahovat 1280 x 800 obrazových bodů při 30 snímcích za vteřinu, díky kterým je kamera vždy použitelná jako případný důkazní materiál. Proti nejružnějším vnějším vlivům, jakými jsou například déšť či prach, musí být kamera navíc vybavena odolným krytem a odnímatelným IR filtrem a 12 IR diodami s dosvitem až 15 metrů. Další vlastnosti: 12 IR LED pro lepší viditelnost Odnímatelný IR filtr Snímkovací frekvence: H.264: 30 fps při 1280 x 800 obrazových bodů MPEG-4: 30 fps při 1280 x 800 obrazových bodů MJPEG: 30 fps při 1280 x 800 obrazových bodů Podporované formáty: H.264, MJPEG, MPEG-4 Podporované síťové protokoly: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X Rozhraní: RJ-45 pro síťové připojení Napájecí vstup DC 12 V / AC 24 V
3.	Potřebuji upřesnit údaje o elektronickém vrátném?	Elektrický vrátný bude napojený do telefonické ústředny nemocnice a bude umístěn na prvních vchodových dveřích do budovy N.

4.	<i>Potřebuji upřesnit položku bezpečnostní dveří do serverovny?</i>	<i>Chceme vyměnit stávající dřevěné dveře za dveře bezpečnostní a to včetně zabetonování příslušných kovových zárubní. Z pohledu ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630 požadujeme, aby dveře splňovaly minimálně bezpečnostní třídu RC3 a minimální protipožární odolnost EW30, doplněné o vyšší zvukovou neprůzvučnost. Z pohledu trhu se jedná o standardně dodávaný výrobek. Provedení slonová kost. Dále upozorňujeme, že stavební práce je třeba provádět za provozu serverovny, tedy požadujeme přechodné překlenutí výklenku s dveřmi prachotěsně sádkartonovou příčkou, nebo podobný způsob.</i>
----	---	---

Prohlídka místa plnění byla ukončena v 10 hodin.

Tento zápis obdrží elektronicky každý ze zájemců, kteří jsou zadavateli známi k tomuto dni.

Dne 14. 8. 2014

Zapsala: Ing. Šárka Hotová