

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 89111/2018

Vyřizuje/telefon  
Bc. Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne  
29. 11. 2018

Veřejná zakázka: **II/353 Velký Beranov - obchvat**

## INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Zadavatel obdržel žádost o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:**

### Dotaz č. 1:

*V objektu SO005\_SO005-002 MOSTNÍ PROVIZORIUM*

*Je položka č.30 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ*

*Zápory podél komunikace vpravo za mostem -  $0,0337 \cdot 8 \cdot 32 = 8,627$  [K]*

*položka č.31 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)*

*Zápory podél komunikace vpravo za mostem -  $1,25 \cdot 31 \cdot 4,0 = 155,000$  [F]*

*položka č.32 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU*

*Zápory podél komunikace vpravo za mostem -  $16 = 16,000$  [E]*

*položka č.33 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM*

*Zápory podél komunikace vpravo za mostem -  $16 \cdot 10,0 = 160,000$  [J]*

*položka č.34 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM  
Zápory podél komunikace vpravo za mostem -  $32 \times 8,0 = 256,000$  [F]*

*položka č.39 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M  
Zápory podél komunikace vpravo za mostem -  $16 = 16,000$  [F]*

*V položce č.30 je uvažováno 32 zápor, v položce č.32 je 16 m mikropilot – asi 16 ks po 1 m,  
V položce č 33 je 16 ks - 10 m vrtů, v položce č 34 je 32 ks vrtů, a v položce č.39 je 16 ks kotev.*

*Prosím zadavatele o překontrolování výkazu výměr.  
Domníváme se, že v těchto položkách k sobě nesedí odpovídající kusy a metry.*

#### **Reakce zadavatele:**

Položka č.30 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ bude upravena. Uvedené množství části položky „Zápory podél komunikace vpravo za mostem“ je správně 8,627t. Bude doplněna část položky „Převázky šikmých kotev záporového pažení vpravo za mostem“ s kubaturou:  $1,5 \times 0,0832 \times 2 \times 1,1 \times 16 = 4,393t$ . Celková správná hodnota položky 22694 je  $0,00 + 7,68 + 6,74 + 0,00 + 7,95 + 0,00 + 5,22 + 3,29 + 0,00 + 5,49 + 8,63 + 4,39 = 49,4t$ .

Položka č.31 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) je v pořádku, výkaz výměr odpovídá projektové dokumentaci.

Položka č.32 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU bude upravena. Správné množství části položky „Zápory podél komunikace vpravo za mostem“ je 0m. Celková správná hodnota položky 227821 je  $36,0 + 54,0 + 54,0 + 0,0 + 0,0 = 144,0m$ .

Položka č.33 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM je v pořádku, výkaz výměr odpovídá projektové dokumentaci.

Položka č.34 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM je v pořádku, výkaz výměr odpovídá projektové dokumentaci.

Položka č.39 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M je v pořádku, výkaz výměr odpovídá projektové dokumentaci.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací s opravenou výměrou předmětných položek

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **10. 1. 2019 v 10:00 hod.**

K žádným jiným změnám zadávací dokumentace nedošlo.



Bc. Lenka Procházková  
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

**Příloha**  
dle textu

