

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření z hlediska sítí VO k PD pro stavební povolení č.256 -17MU

„Krajské komunitní centrum“ třída Legionářů 36, Jihlava

Žadatel : Ing. Michal Zlatuška - Architekt
Adresa : Žerotínova 357
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 603218487
e mail: m.zlatuska@quick.cz
Stavba : Most U Dvora

se stavbou Krajské komunitní centrum, Jihlava

souhlasíme

pouze za dodržení níže uvedeného opatření

V celém zájmovém území se nachází sítě VO a SSZ , proto je nutné bezpodmínečně dodržet níže uvedená opatření .

Opatření pro zemní práce v pásmu VO a SSZ

- před zahájením prací je nutné přesně zjistit-**vytyčit kabelová vedení** přímo na staveništi
- veškeré zemní práce **v blízkosti** vedení či zařízení VO budou **prováděny ručně**
- předem upozornit organizaci vydávající toto vyjádření o zahájení stavebních prací a uvést spojení s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození neprodleně ohlásit
- **před definitivním záhozem si vyhrazujeme právo kontroly instalace** – pokládky kabelů VO a míst napojení
- prováděné výkopy nesmí **být blíže než 1m od základu sloupů**, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s našim vedením dodržet minimální vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005



- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu musí být **zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.
- SSZ – dopravní signalizace nesmí být bez souhlasu správce odpojena

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození našeho zařízení odstraní investor v celém rozsahu na své náklady. Správce sítí vystaví jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10 000,-Kč** za poškození jeho zařízení.

Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.

Dokumentace: situace z pasportu



V Jihlavě dne: 18.12.2017

vyřizuje : Jaroslav Munduch
mob.: 734173436