

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku
(prostřednictvím EZAK)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 877/2019

Vyřizuje/telefon
J. Mikéšková/kl. 415

V Jihlavě dne
4. 1. 2019

Veřejná zakázka na služby

„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění dotazů:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, žádám o vysvětlení položky č.75 Měření respirabilních vláken dle platné legislativy - jedna sonda. Znamená to, že bude provedeno celkem 171 měření? Ve výkazu výměr je součet měření 19 násobený dvakrát číslem 3- co to znamená?

Odpověď:

Zhotovitel provede oznámení práce s azbestem podle §41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. V určeném a schváleném termínu bude provedeno devět měření prašnosti azbestu před zahájením prací v každém podlaží a deset měření prachu prašnosti azbestu po sanaci v každém podlaží. Toto je obsaženo v položce č. 75.

Mimo výše uvedené provede zhotovitel jedno měření po sanaci přímo v každém kontrolovaném pásmu. Toto požadované měření zahrne zhotovitel do položky 72 a měření bude dokládat splnění funkčnosti kontrolovaného pásma.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového