

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku
(prostřednictvím Ezak)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 1840/2019

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
9. 1. 2019

**Veřejná zakázka na stavební práce
„Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“**

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 2

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Ve výpisu prvků – výpis ocelových dveřních zárubní - jsou uvedeny položky a počty, které podle našeho názoru neodpovídají výkazu výměr. Například položka Z7 „vstupní otvor do pokoje a koupelny“ – tuto položku se nám nepodařilo najít ve VV (příčemž je obsažena i ve výkresech půdorysů). Dále se někde neshoduje název položky s jejím popisem ve VV - např. část VV „D.1 - Stavební část“, položka č. 48, název položky: „Ocelová dvoudílná atypická dveřní zárubeň 700/1970 OZN: Z3+Z4“, avšak popis položky: "Z5-Z6". Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

- Dveře a zárubně do WC kabin kuchyňky klientů a velkých koupelen jsou v rozsahu upravených půdorysů a výpisů sjednoceny na rozměr 800 mm, jsou takto nově uvedeny v upraveném soutěžním soupisu.
- Kuchyňská linka kuchyňky klientů je nově uvedena na samostatném rozpočtovém listu, se základní sazbou DPH.
- Ocelový rám pro vstupní dveře do bytové buňky je v dílu 767 zámečnické konstrukce pod položkou č. 179 (původně č.177).
- Do WC kabin kuchyňky klientů a velkých koupelen bylo přidáno z každé strany závěsného klozetu sklopné „U“ madlo, z toho jedno s držákem WC papíru.

Zadavatel vložil v systému Ezak do oddílu Zadávací dokumentace opravený soupis stavebních prací dodávek a služeb pod názvem „DS Curie Tř_soutěžní soupis_upravený_I_2019.xlsx“ a dále opravené výpisy prvků a půdorysů.

Dodavatelé použijí k ocenění tento upravený soupis stavebních prací dodávek a služeb.

Zároveň zadavatel z vlastního podnětu upřesňuje citaci sazby DPH a vložil do oddílu Zadávací dokumentace opravenou přílohu č. 1 Krycí list, kde byl doplněn řádek pro uvedení základní sazby DPH 21 % a její výši a dále opravenou přílohu č. 3 Obchodní podmínky, kde byl v čl. 4 Cena za dílo doplněn řádek pro uvedení základní sazby DPH 21 % a její výši.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

S ohledem na výše uvedené dodatečné informace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a z tohoto důvodu nově stanoví tento termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 1. 2019 v 11.00 hod.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového