

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku
(prostřednictvím Ezak)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 4107/2019

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
17. 1. 2019

**Veřejná zakázka na stavební práce
„Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah“**

– vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 4

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotazy:

Dobrý den, dotazujeme se ještě k roletám:

- 1) na jižní stěně má dřevěná většina oken šířku 1200 mm, výška je různá? (dva rozměry)
- 2) nikde v půdorysech jsem nenašel položku Z01 (rolety)
- 3) nikde jsem nenašel rozměr 4940 mm "trojroleta"?
- 4) nikde není uvedeno kde mají být rolety namontovány (v otvoru nebo na stěně)?
- 5) proč je poptáván blackout systém s boxem a vodícími lištami, když se bude stínit jen horní část okna?
- 6) v místnosti kde je pět oken bude i pět samostatných vypínačů?
- 7) jaké jsou skutečné rozměry rolet? (38ks)

Odpovědi:

V půdorysech elektroinstalace je zřetelně nakresleno ovládání rolet.

Položka v soupisu říká:

68	K	B03	D+M Jednodílná vnitřní předokenní motoricky ovládaná roleta 1930/1400 mm, OZN.: Z1	kus	38,000
----	---	-----	--	-----	--------

Dodávka a montáž:

Konstrukce je se zatemňovací látkou a dodatečně instalovaným roletovým boxem. Pro každý stavební otvor je určena jeden kus rolety se samostatným pohonem, ovládáním, vedením a roletovým boxem.

PP

Součástí položky bude výroba a dodávka kompletní konstrukce rolety, včetně všech systémových prvků pro montáž konstrukce, zapojení, zprovoznění a užívání zařízení, včetně kotevních, spojovacích a těsnících prvků, průchodek, včetně případné rozměrové nebo tvarové úpravy prvků na staveništi. Všechny hliníkové prvky budou s povrchovou úpravou práškovým lakováním. Všechny ocelové prvky budou s povrchovou úpravou galvanickým zinkováním; exponované pak práškovým lakováním. Všechny kovové spojovací a kotevní prvky budou s povrchovou úpravou pokovením.

Součástí položky je zajištění platné revize silnoproudé elektroinstalace zhotovitelem, v souladu s platnou legislativou a zaškolení obsluhy.

Zhotovitel zajistí návrh a statické posouzení způsobu upevnění konstrukce vnitřní zatemňovací rolety, včetně vodicích profilů. Výstup bude součástí dokladové části k předání díla.

Rozměr stavebního otvoru: 4940 x 2500 mm

Počet rolet pro jeden stavební otvor: 3 ks

Rozměr otvoru pro jednu roletu: 1650 x 2500 mm

Předchozí odpověď (Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace 3) vysvětlovala tu odraženou (nyní žlutě podbarvenou) část textu a potvrdila rozměr rolet.

V půdorysech nového stavu je zřetelně vidět označení Z01.

Kóty oken v půdorysech a ostění v detailu okna D01, spolu s požadovaným rozměrem žaluzie, srozumitelně určují, že žaluzie bude osazena na stěnu.

Není požadován „blackout“, v předchozí odpovědi bylo vysvětleno, že rolety **budou sloužit pro stínění vrchní části výplně**.

Ve všech půdorysech je uvedena kóta vnějšího ostění 1800 mm a v detailu okna D01 kóta vnitřního ostění 1900 mm.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového