


Poznámka:

Vzhledem k charakteru stavby je nezbytné nutně veškeré rozměry průběžně ověřovat přímo na stavbě, zejména trasy potrubí. Proto je nutno předpokládat drobné úpravy potrubí přímo na stavbě. Případné změny konzultovat se zodpovědným projektantem. Průchody potrubí požárními úseky stavba opatří požárními úcpávkami. Před objednávkou KJ jednotlivé ukázky kontrolovat s výrobcem složení a rozměry VZT jednotek vč. připojení a obsluhu Stavba zhotoví revizní lávky a revizní ukončení pro VZT zařízení. Stavba vysadí odtoky pro kondenzát odvody kulicových sifonem.

m.č.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	Tř.tistoty	Poznámka
0.210	Chodba	102.8		(část původ. chodby využita na novou vestavbu ČP
0.211	Schodiště	14.1		
0.214	Laboratoř analytická	17.2		(stávající – beze změny)
0.215	Místnost pro dokumentaci	10.66		(část původní vestavy ČP pro CYTO): nyní stoly, skříňe, police
0.216	Místnost pro uchovávání CL	5.03	K	(část původní vestavy ČP pro CYTO): nyní regály, umývadlo
0.217	Předsíň před propustmi	3.61	K/D	(předávací místo mezi ČP tř.č. D a okolím) VZT=D
0.218	Přípravná materiálů	12.53	D	
0.218a	Vstupní prokládací komora	0.23	C	(VZT AKTIVNÍ)
0.218b	Výstupní prokládací komora	0.23	C	(VZT AKTIVNÍ)
0.218c	Výstupní prokládací komora	0.23	D	(VZT AKTIVNÍ)
0.219	Přípravná CL s izolátory	19.77	AvC	(2 izolátorové boxy s filtrovaným odtahem na střechu)
0.220	Personální propust	7.76	D/C	(překročná lavice, skříňe, umývadlo–nerez dřez) VZT=C
0.221	Úklidová místnost	3.02	C	(výlečka, havarijní sprcha, skříň pro úklidové pomůcky)
0.222	Technický koridor	4.47	K	
0.223	Výtah (dvodvřevý)	7.1		(stávající–změna: jeden vchod zablindovaný)
0.228	Zásobování lékárny	18.1		
0.229	Strojovna výtahu	7.3		
0.230	Sklad odpadu	3.6		

PROJEKTANT	ING. D. NEMEC	KONTROLÓV	ING. ARCH. V. ČERMÁK	 <b>PENTHA</b> <small>INŽENIERING &amp; STAVEBNÍ</small>	VÝSTUP ČÍSLO
ZPOČ. PROJEKTANT	ING. D. NEMEC	HP	ING. ARCH. V. ČERMÁK		
INVESTOR	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 99, 586 33 Jihlava				
MÍSTO STAVBY	Nemocniční lékárna - I. PP. areál Nemocnice Jihlava				
STAVBA	Přestavba odd. přípravy cytostatik			STUPEŇ	DSP
ČÁST	D.1.4.1. VZDUCHOTECHNIKA			ČÍSLO ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS I.NP			MĚŘÍTO	1:50
				FORMÁT	2.44
				Č. VÝR.	06/2018
					1.4.1.4.2