

LEGENDA:

## NOVÉ INŽ. SÍTĚ:



**JHLAVA**  
sil. III/602

Napojení na stáv.nadzemní rozvod VO na stožár NN, poj.skříň SP100

V místě křížení se sděl. kabelem a kanalizací uložit do beton. žlabu TK1

## Nasvětlení místa pro přecházení

1 x sťahár, dl. 6 m, se symetrickým svietením a pozitívnym kontrastom  
Kábel CYK-J 4x10, zemník : FeZn 30/4  
Krytí : chodník 0,35 m, voľný terén 0,7 m, komunikácie 1,0 m

## SEZNAM OBJEKTŮ :

**C 120** SPOLEČNÁ STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

**C 450** NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ


**C 451** NASVĚTLENÍ CHODNÍKU U PROPUSTKU

VLASTNÍK(SPRÁVCE)

~~OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ (OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ)~~

## OBEČ STRÁNECKÁ ZHOŘ (OBEČ STRÁNECKÁ ZHOŘ)

**OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ (ØBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ)**



# SO 450

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v

ZMENA VÝKRESU:			
Č. ZMENY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS

VEDOUČÍ PROJEKTANT - HIP		ING. KLJAMONOVA DAGMAR	<i>Kljamov</i>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. KLJAMONOVA DAGMAR	<i>Kljamov</i>
VYPRACOVAL		ING. ŽEBEROVÁ KATRIN	<i>Žeborová</i>
KONTROLOVAL		ING. LEGERSKÝ ZDENĚK	<i>4/1</i>
KRAJ, MĚÚ, OBÚ		VYSOČINA	MĚÚ VELKÉ MEZIRÍČI
OBJEDNATEL, INVESTOR		OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ	
NÁZEŤ AKCE:		STRÁNECKÁ ZHOŘ - CHODNIKY PODĚL SIL. III/602	
NÁZEŤ OBJEKTU:		NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ	
NÁZEŤ VÝKRESU:		DATAŤ	11/2013
		FORMAT	3x44
		MĚRÍTKO	1:25
ZAK. ČÍSLO		DSP	120298
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU	03