

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky:

„Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina“

Veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: **347754**.

Zadavatel veřejné zakázky:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

IČO: 70890749

Zastoupený

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,

se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00

IČO: 28360125

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s ustanovením § 49 zákona odpovídá zadavatel na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 2:

Chápe Uchazeč správně po prostudování zadávací dokumentace, že Zadavatel požaduje, aby Zdravotnická evidence ZZS jako základní komponenta systému byla i nadále provozována nad v současné době existující databází, nad kterou již běží současný systém Mobilního zadávání dat (MZD). Je tedy požadováno využít pro předmět plnění stávající části Zdravotnické evidence ZZS stávající databázi pro MZD?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ano, systém Operačního řízení bude oddělen od systému Zdravotnické evidence a ta bude nadále zpracovávána nad databází stávajícího systému Mobilního zadávání dat. Doplnění nutných modulů nad databází MZD (pojišťovna, statistiky...) pro Zdravotnickou evidenci je požadováno v IS-03/III. Zdravotnická evidence.

Dotaz č. 3:

V příloze č.2 - "Technické podmínky pro část č.1 VZ" je uvedena délka propoje datových kabelů, mezi novou serverovnou a stávajícím rozvaděčem strukturované kabeláže, asi 15m. Ve výkazu výměr je uvedena délka propoje 40m. je vyžadována délka propoje v délce 40m podle výkazu výměr, nebo 15m podle Technických podmínek?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Délka propoje datových kabelů vedených v novém podstropním žlabu mezi rozvaděči stará/nová serverovna je požadována dle Výkazu výměr v délce 40m.

Dotaz č. 4:

Je součástí datového propoje mezi novou serverovnou a stávajícím rozvaděčem strukturované kabeláže i instalace kabelové trasy (drátěný žlab 200/105) do podhledu, nebo se jedná o instalaci kabeláže do stávající trasy?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Mezi serverovnami je požadována nová trasa drátěného systému 200/105 (Tech. Zpráva - c.8 Slaboproudé rozvody, Příloha č.2 Technologické zázemí).

Dotaz č. 5:

V příloze č.2 - "Technické podmínky pro část č.1 VZ" je uveden kabel UPT CAT.6A a ve výkazu výměr kabel UTP Cat.6. Jaký typ kabelu je vyžadován ?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Dle výkazu výměr je požadován kabel UTP Cat. 6.

Dotaz č. 6:

Má dokument "Technické podmínky pro část č.1 VZ" větší prioritu ve specifikaci zadání než výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Závazným dokumentem je Výkaz výměr.

Dotaz č. 7:

V příloze č.2 - "Technické podmínky pro část č.1 VZ", části (EN-02) UPS, bod n) je vyžadováno zapojení UPS v režimu vzájemné zálohy (odstávka jedné UPS nesmí ohrozit chod technologií). V bodě o) výkonové i bateriové moduly musí být vyměnitelné za chodu. Můžeme tedy předpokládat, že obě UPS pracují v jednom společném systému a vypnutí jedné UPS z důvodu výměny výkonového nebo bateriového modulu splňuje zadání ve znění bodu n)?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Ano, řešení, kdy vypnutí jedné UPS z důvodu výměny výkonového nebo bateriového modulu neohrozí chod systému je považováno za možné.

Dotaz č. 8:

Dle bodi 13. Zadávací dokumentace VZ žádáme o dodatečné informace k veřejné zakázce:

Dotaz se týká dokumentu: Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část č. 3 veřejné zakázky.

Kapitola: (IS-03) Informační systém – vývoj a integrace – na stráně 25 je uvedeno:

Obecné požadované vlastnosti systému:

...

g) Odezva systému do Pergaud4 sekund.

Dotaz: žádáme o objasnění pojmu „Pergaud4“

Odpověď na dotaz č. 8

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jedná se o překlep. Věta zní: „Odezva systému do 4 sekund.“

UPOZORNĚNÍ!!!

Zadavatel všem dodavatelům oznamuje, že se v souvislosti s výše uvedenými nepřesnostmi rozhodl upravit zadávací podmínky a tyto nepřesnosti odstranit. V závislosti na této změně bude také přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek. O provedených úpravách a jejich rozsahu a o změně lhůty pro podání nabídek bude zadavatel dodavatele neprodleně informovat.

V Brně dne 08.09.2014

Kraj Vysočina
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal
jedenatel