

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku
(prostřednictvím EZAK)

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 26599/2019

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
1. 4. 2019

**Veřejná zakázka na stavební práce
„SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny“**

- vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s ust. §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení a doplnění k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz:

Dobrý den, žádáme o upřesnění položky „Provedení sanace stávající zděné štoly dešťové kanalizace, oprava štoly bezvýkopovou technologií.“

- a) lze umístit montážní jámu do místa ohybu?
- b) Jakým systémem se má tato práce provést?

Odpověď:

- a) Montážní jámu v suterénu je možné realizovat dle potřeby zhotovitele, např. v místě ohybu kanalizační štoly.
- b) např. technologie epros trelleborg - bezvýkopová technologie při které je do potrubí zatažena na míru vyrobená samonosná vložka (vnitřní kruhový průměr 250mm) z tkaniny ze skelného vlákna napuštěné pryskyřicí tl. 4mm

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že tyto informace mají pouze informativní charakter a nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení a doplnění se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového