PODÉLNÝ ŘEZ SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ, ČERPACÍ STANICÍ, VÝTLEKEM A SPLAŠKOVOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU
M 1:50



VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY PŘI BĚŽNÉM KRYTÍ
Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30 m v komunikaci a 1,50 m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití paření (ČSN 73 30 50).



Konstrukční souvrství
vozovky cca 500 mm

Zásyp štěrkodrtí 0-63
hutněno po vrstvách max. 300 mm
na E_{def} = 45 MPa v komuikacích
(30 MPa v zeleni)

Obsyp do výše 10 cm nad vrchol potrubí pokud zrno do 60 mm (pokud je zrno > 60 tak obsypat do výše 300 mm nad potrubí)
štěrkopísek - oblé zrno 0-20 mm
hutnění na 98% PSi
Hutněné lože a obsyp dna potrubí
98% PSi,
písek - zrno do 20 mm

Původní terén

VZOR SKLADBY A REKONSTRUKCE VOZOVKY
Každá vrstva vozovky přesuhuje tu předchozí o min. 5 cm na každou stranu
Spáru zalít asfaltovou emulzí



Obrusná vrstva ACO 11 tloušťky 4cm
Spojovací postřik
Vrstva ACP 16 tl. 7 cm
Infiltrační postřik
Štěrkodrť 16-32 tl. 20 cm

Štěrkodrť 32-63 tl. 20 cm

Zásyp štěrkodrtí 0-63
hutněno po vrstvách max. 300 mm
na E_{def} = 45 MPa v komuikacích
(30 MPa v zeleni)

Obsyp do výše 10 cm nad vrchol potrubí
štěrkopísek - zrno do 20mm na 98% PSi

Hutněné lože a obsyp dna potrubí 98% PSi,
Písek - zrno do 20mm

Původní terén

± 0,000 (1.NP STÁVAJÍCÍ) = 408,38 m.n.m. (Bpv)

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 28145968	CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVRÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01	
Zodp. projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 28145968	DSP	
Vypracoval:	Ing. Daniel Benda, Ojířova 81, Tábor 39003, IČ 87466759		
Investor:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava		
Lokalita:	KÚ: Světlá nad Sázavou [760510]; parc.č. KN 190/1; 190/3 ; 213/1; 213/3; 334	Číslo zak. : ...	Paré :
Akce:	**TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II VÝSTAVBA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - DOZP 2**	Datum : Duben 2017	
Obsah :	D.1.4.a) Zdravotně technické instalace VNITŘNÍ KANALIZACE - ROZVINUTÝ ŘEZ KANALIZACÍ	Ozn. části : D.1.4.a)2 Měřítko : **1:50** Č. výkresu : **03**	