


3N+PE stř. 50Hz 400/230V, TN-C-S
 Ochrana PND
 Samočinným odpojením od zdroje
 Proudovými chrániči
 Doplnujícím pospojováním
 Provedení skříně:
 Oceloplechový, zapuštěný
 IP 20
 Ik=6kA
 In=40A
 Zámek dveří

Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201		<div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div> <div>WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01 ATELIER M.A.A.T.</div>	
Zodp. projektant: Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátílská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201			
Vypracoval : Vojtěch Vacek, Ješetice 26, 257 89			
Investor : kraj Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava		DSP	
KÚ : Světlá nad Sázavou	Parc. č. : 190/1, 334	Číslo zak. :	Paré :
Akce : TRANSFORMACE DOMOV HÁJ II. VÝSTAVBA SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - DOZP		Datum : Leden 2017	
		Ozn. části : D.1.4e	
Obsah : D1.4.e Přehledové schéma rozvaděče		Měřítko : Č. výkresu : 3	