

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: -----

Naše značka: KHSV/24975/2018/ZR/HOK/Šik

Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.

Havlíčková 139/25a

602 00 Brno

Vyřizuje: Jana Šikulová

Telefon: 566 650 833

E-mail: jana.sikulova@zr.khsjih.cz

Datum: 19. listopadu 2018

Věžná, III/38711 most ev.č. 38711-2 na pozemku parc.č. 1940, 1908/1, 1908/3 v k.ú. Věžná - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení stavby - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm.i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydává ve věci stavby „Věžná, III/38711-2 most ev.č. 38711-2 na pozemku parc.č. 1940, 1908/1, 1908/3 v k.ú. Věžná“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Věžná, III/38711-2 most ev.č. 38711-2 na pozemku parc.č. 1940, 1908/1, 1908/3 v k.ú. Věžná“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 77 odst.1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a nař. vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví se hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, se

souhlasí,

s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navržené přeložky vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zplnomocněného zástupce investora ing. Vít Rybák, Rybák – projektování staveb spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, doručené dne 8.11.2018, posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení shora uvedené stavby zpracovanou žadatelem v červenci 2017 č. zak. neuvedeno. Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího mostu ev.č. 38711-2 v zastavěném území obce Věžná, křižující silnici III/38711 s potokem Věžná, který je v havarijním stavu a má nedostatečnou zatížitelnost. S rekonstrukcí mostu je spojena úprava stávající komunikace v předmostích, provedení nového chodníku na mostě a úprava koryta potoka v nezbytném rozsahu. V rámci stavby bude rovněž provedena přeložka vodovodu, který je uložen na návodní straně pod korytem potoka a rekonstruovány budou výustní objekty kanalizace. Nový most bude mít větší kapacitu mostního otvoru pro převedení povodňových průtoků než stávající konstrukce.

Stavba bude prováděna ve dvou etapách, provoz bude v obou obousměrný v jednom jízdním pruhu, kyvadlově řízený světelnou signalizací.

Protihluková opatření při realizaci stavby jsou řešena v Souhrnné technické zprávě v odst. 2.10. Vzhledem k rozsahu stavby nejsou navržena speciální opatření. Práce budou probíhat nezbytně nutnou dobu v denní době. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nař.vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 1 vychází z požadavku § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Podmínka č. 2 vychází z požadavku § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 4 odst. 7 písm. a) a § 4 odst. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů za současného splnění výše uvedených podmínek.

Jana Šikulová
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

Přílohy: -