

Rybák-projektování staveb s.r.o.
Havlíčková 139/25a
Brno
602 00

| | | | |
|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| VÁŠ DOPIS ZN. | ČÍSLO JEDNACÍ | SPISOVÁ ZNAČKA | DATUM |
| | LCR952/005281/2018 | LCR006711/2017 | 3.12.2018 |
| VYŘIZUJE | TELEFON | GSM | FAX |
| Ing. Humplik | 956 952 214 | 725 257 341 | 542 513 214 |
| | | | E-MAIL |
| | | | premysl.humplik@lesycr.cz |

Věc: Vyjádření správce toku

Týká se: III/38711 Věžná most ev. č. 38711 - 2

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správci vodního toku **Věžná** (IDVT 10200642, ČHP 4-15-01-0660), od vás obdržely žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru. Navrhovanou rekonstrukcí mostu dojde ke zkapacitnění mostního otvoru v novém mostním objektu. Most je navrhován na Q100 s převýšením 0,53 m nad hladinu Q100. Je navrženo přesunutí stávajícího výškového stupně z pozice pod mostem směrem proti proudu nad nový (rekonstruovaný) mostní objekt. Nové koryto se tím pod rekonstruovaným mostem prohloubí a tím i zkapacitní. Součástí stavby mostu je opevnění dna koryta pod mostem kamennou dlažbou do betonu s vyspárováním (min. velikost kamene je 20 cm). Dále je v rámci samostatného stavebního objektu nové opevnění koryta toku a jeho výše zmíněné zkapacitnění. Délka úpravy je 28,50 m + zpevnění dna 2,0 m před a 3,0 m za navrhovanou úpravou.

Na začátku úpravy bude proveden příčný práh z monolitického prostého betonu C30/37 XF3 do zemní rýhy 500 x 900 mm v projektované úrovni dna. Na konci úpravy bude proveden přepadový stupeň z monolitického prostého betonu C30/37 XF3 500 x 1350 mm. Pod přepadem bude betonové lože zesíleno v délce 3,0 m na tl. cca 0,5 m. Návodní práh (přepad) bude na protivodní straně v délce 2 m zajištěn kamenným záhozem nad 200 kg s proštěrkováním a urovnáním líce, původní práh bude po proudu opevněn kamenným záhozem nad 500 kg v délce 3,0 m s urovnaným povrchem.

Záměr rekonstrukce mostu a opevnění koryta v nezbytném rozsahu zasahuje na pozemek parc. č. 1940 v k.ú. Věžná na Moravě patřící státu s právem hospodařit pro LČR, s.p., na němž se také nachází stavba podélného opevnění toku v kamenných zdech s dlážděným dnem.

LČR, s.p., souhlasí s výše uvedeným záměrem za splnění následujících podmínek:

- Správci toku bude oznámeno zahájení prací a bude vyzván ke kontrole.
- Stavba bude provedena dle předložené PD vypracované Ing. Rybákem včetně následných oprav (velikost dlažby min. 200 mm, velikost rovinaniny nad stupněm nad 200 kg a velikost záhozu pod závěrečným prahem nad 500 kg s urovnáním líce).
- **Před zahájením prací bude koryto nad a pod budoucí stavbou protokolárně předáno včetně fotodokumentace. Po skončení prací bude stav koryta opět převzat správcem toku oproti podpisu.**
- Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.
- **V případě porušení stavby úpravy koryta patřící LČR, s.p. bude o tomto stavu bezodkladně informován správce toku a stavba bude opravena do plně funkčního stavu.**
- **Z důvodu opevnění koryta bude nutné geometrickým plánem oddělit a odkoupit část výše zmíněných pozemků.**
- **SÚS Vysočina zajistí s budoucím vlastníkem pozemku krajem Vysočina předběžný souhlas s odkupem části pozemku dle GP, a to před vydáním stavebního povolení.**
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Správce toku bude vyzván ke kontrole plnění výše uvedených podmínek.

Z důvodu odkupu částí parcely č. 1940 v k.ú. Věžná na Moravě a části stavby v korytě vodního toku kontaktujte referentku pro katastr Ing. Andreu Mastnou, tel.: 956952207, e-mail: andrea.mastna@lesycr.cz

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem,

Ing. Pavel Hopjan

vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p. (01)
Správa toků – oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno