

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL Nemocnice Nové Město na Moravě příspěvková organizace Žďárská 610 Nové Město na Moravě PSČ 592 31 IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001		ZPRACOVATEL ČÁSTI MZ Liberec a.s. U Nisy 362/6 Liberec 1 460 01 tel: 607 972 847 e-mail: jiri.stajer@mzliberec.cz		ZPRACOVATEL Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail: salivar.petr@seznam.cz		AUTORIZOVÁNO
STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDĀR nad SÁZAVOU	NAVRHL	JIŘÍ ŠTAJER	ODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK KVAPIL	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	JIŘÍ ŠTAJER	AUTORIZOVAL	ING. ZDENĚK KVAPIL	
AKCE <b>NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ZŘÍZENÍ JEDNOTKY DIOP</b>				FORMÁT	A4	ČÍSLO PARÉ
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT <b>PAVILON 07 (ODN 1)</b>				STUPEŇ	DOS a DPS	
ČÁST <b>1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.2. MEDICINÁLNÍ PLYNY</b>				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2019 / 01	
				DATUM	01 / 2019	

OBSAH <b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU <b>1.4.2.1</b>	REVIZE
----------------------------------	---------	---------------------------------	--------



Název akce: **Nemocnice Nové Město na Moravě  
Zřízení jednotky DIOP**

Místo stavby: **Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.  
Žďárská 610  
592 31 Nové Město na Moravě**

Investor stavby: **Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.  
Žďárská 610  
592 31 Nové Město na Moravě**

Číslo zakázky:

**1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**  
**1.4.2. MEDICNÁLNÍ PLYNY**

## **1.4.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA**

## OBSAH

<b>OBSAH</b>	<b>2</b>
<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE</b>	<b>3</b>
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY	3
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A DOKLADY O INVESTOROVÍ	3
3. ÚDAJE A DOKLADY O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3
3.1. ÚDAJE A DOKLADY OBCHODNÍ	3
3.2. ÚDAJE A DOKLADY OBCHODNÍ	3
<b>TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>	<b>4</b>
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROJEKTU	4
2. ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	4
3. UPOZORNĚNÍ	4
4. PODKLADY	4
5. ZDROJE MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	4
5.1. ZDROJ KYSLÍKU – O <sub>2</sub> :	4
6. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	5
6.1. STAVBA:	5
6.2. SILNOPROUD:	5
7. VNITŘNÍ ROZVODY OBJEKTU	5
7.1. 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ	5
8. UZAVÍRACÍ VENTILY – DLE ČSN EN ISO 7396-1	6
8.1. OBSLUŽNÉ UZAVÍRACÍ VENTILY	6
8.2. VÝSTUPNÍ UZAVÍRACÍ VENTILY	6
9. MONITOROVACÍ A ALARMOVÉ SYSTÉMY – DLE ČSN EN ISO 7396-1	6
9.1. PROVOZNÍ ALARM O <sub>2</sub> (STÁVAJÍCÍ)	6
9.2. NOUZOVÝ PROVOZNÍ ALARM O <sub>2</sub> (STÁVAJÍCÍ)	6
9.3. KLINICKÝ NOUZOVÝ ALARM O <sub>2</sub> (STÁVAJÍCÍ)	7
9.3.1. CHARAKTERISTIKA A INSTALACE KLINICKÉHO ALARMU	7
10. TECHNICKÁ DATA ROZVODU – DLE ČSN EN ISO 7396-1	7
10.1. STŘEDOTLAKÁ ČÁST:	7
10.2. UKONČENÍ ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ:	7
11. ZKOUŠENÍ, PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ DO UŽÍVÁNÍ – DLE ČSN EN ISO 7396-1	7
11.1. ZKOUŠKA MECHANICKÉ PEVNOSTI POTRUBNÍHO ROZVODU	7
11.2. ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBNÍHO ROZVODU	8
11.3. MATERIÁL A SPOJE POTRUBÍ	8
11.4. PŘEDÁNÍ ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	8
12. ZÁVĚREM	8
12.1. ZNAČENÍ A BAREVNÉ OZNAČENÍ POTRUBÍ MEDIC. PLYNŮ - DLE ČSN EN ISO 7396-1	10
12.1.1. ZNAČENÍ POTRUBÍ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	10
12.1.2. BAREVNÉ OZNAČENÍ POTRUBÍ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ	10

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### 1. Základní údaje zakázky

název stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě  
Zřízení jednotky DIOP  
místo stavby: Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.  
Žďárská 610  
592 31 Nové Město na Moravě  
stupeň dokumentace: DPS (dokumentace pro provedení stavby)  
číslo zakázky:

### 2. Základní údaje a doklady o investorovi

jméno (název): Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.  
adresa (sídlo): Žďárská 610  
592 31 Nové Město na Moravě

### 3. Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace

#### 3.1. Údaje a doklady obchodní

jméno (název): Ing. Petr Salivar  
adresa (sídlo): Konečná 3456  
580 01 Havlíčkův Brod  
mobil: +420 732 155 211  
e-mail: [salivar.petr@seznam.cz](mailto:salivar.petr@seznam.cz)

#### 3.2. Údaje a doklady obchodní

jméno (název): MZ Liberec a.s.  
adresa (sídlo): U Nisy 362/6,  
460 01 Liberec  
mobil: +420 607 972 847  
telefon: +420 488 040 358  
fax: +420 488 040 361  
e-mail: [jiri.stajer@mzliberec.cz](mailto:jiri.stajer@mzliberec.cz)  
web: [www.mzliberec.cz](http://www.mzliberec.cz)

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

K projektové dokumentaci pro  
**Provedení stavby**

Na akci  
**„Nemocnice Nové Město na Moravě  
Zřízení jednotky DIOP“**

### 1. Základní údaje projektu

Na základě objednávky a konzultace zástupce MZ Liberec a.s. projektanta p.Štajera se zástupcem HIP Ing. Salivarem byla vypracována tato PD. Dokumentace byla vypracována dle požadavků uživatele.

Technická zpráva je v souladu s ČSN EN ISO 7396-1 a normami souvisejícími.

Při montáži je nutné dodržovat zákon č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

### 2. Rozsah projektové dokumentace

Projekt řeší rozšíření rozvodu kyslíku pro oddělení DIOP a instalaci příslušenství k jednotlivým lůžkům.

### 3. Upozornění

Projektová dokumentace se skládá z výkresové části, výkazů materiálu (rozpočtu) a technických zpráv. Proto stačí, aby navržené řešení bylo uvedeno v jediné z těchto částí. V případě nejasností je třeba kontaktovat projektanta.

### 4. Podklady

- i. stavební výkresy
- ii. požadavky uživatele
- iii. požadavky ostatních profesí

### 5. Zdroje medicínálních plynů

#### 5.1. Zdroj kyslíku – O<sub>2</sub>:

Zdroj kyslíku je stávající – tento projekt zdroj kyslíku neřeší.

## 6. Požadavky na ostatní profese

### 6.1. Stavba:

- zhotovení průrazů pro potrubí procházející příčkami
- vyseká a zapravení drážek pro instalaci medicinálních plynů
  - vedení kyslíku v pokojích, lékařské panely
- výmalba po provedených pracích
- ostrahu objektu

### 6.2. Silnoproud:

- přizemnění rozvodného potrubí medicinálních plynů

## 7. Vnitřní rozvody objektu

### Upozornění:

Rozvody kategorie A - tj. O<sub>2</sub> a N<sub>2</sub>O - nesmí být vedeny prostorami chráněných únikových cest podle ČSN EN ISO 7396-1, ČSN EN 1338.

V návaznosti na výše uvedené stanovisko ČSN EN byla provedena koordinace rozvodů medicinálních plynů a tím stanovena koncepce rozvodů splňujících v plném rozsahu podmiňující požární stanovisko chráněných únikových cest.

Dodavatel musí mít oprávnění od výrobce za řízení (rozvody výrobce MZ Liberec) dle zák. 268/2014Sb. o provádění servisu za řízení zdravotnických prostředků, které jsou nainstalovány ve stávajících prostorách.

### 7.1. 1.nadzemní podlaží

Viz. výkres č. 1.4.2.02-01

Potrubí kyslíku bude v pokojích 120, 121, 122 napojeno na stávající rozvod a protaženo k nově instalovaným lékařským panelům. Na každém pokoji bude nově instalován nový lékařský panel. Pro klinickou signalizaci bude použita stávající ventilová krabice.

Nad každým lůžkem v pokojích 120, 121, 122, 123, 124 (celkem 8 lůžek) budou nově instalovány příslušenství lůžka:

- 1x sada ramen složená z:
  - 1x rameno lomené 700/600 mm s držákem infuzí (Ø20 mm a délka 900 mm)
  - 1x rameno délky 750 mm s policí pro monitor (rozměr police 400x400 mm)
  - 1x rameno délky 550 mm s tyčí pro lineární dávkovače (Ø20 mm a délka 900 mm)
- 1x medilišta instalovaná na zeď (šířka medilišty 700 mm)

Na vícelůžkových pokojích 120, 121, 122 bude mezi lůžky instalována plenta na zeď (celkem 3 ks).

Ve ventilové krabici budou instalovány uzavírací ventily, čidla klinického alarmu a místa NIST – vstupy pro účely nouze a údržby. Vstupní místa NIST jsou opatřena vstupními nastavci dle druhu plynu a slouží v případě přerušení dodávky médií z centrálních rozvodů pro nouzové napojení z lokálních zdrojů tj. tlakových lahví přes redukční ventil. Redukční ventil je nastaven na výstupní hodnotu tlaku 0,4 MPa. Pomocí tlakové hadice určené pro

dané médium provedeme napojení na příslušné místo NIST. V tomto případě je hlavní uzávěr na vstupu potrubí do objektu uzavřen tzn. centrální rozvody odděleny a vstupní místa NIST s rychlospojkou pro příslušné médium nám zásobují z lokálních zdrojů v omezeném režimu uvedená oddělení.

Nové potrubí bude vedeno v drážce pod omítkou.

## **8. Uzavírací ventily – dle ČSN EN ISO 7396-1**

### **8.1. Obslužné uzavírací ventily**

Patří mezi ně hlavní uzávěry při vstupu potrubí medicinálních plynů do budovy, uzavírací ventily v jednotlivých podlažích na stoupačce potrubí a přístrojové uzavírací ventily.

Obslužné uzavírací ventily musí být uzamykatelné v otevřené nebo uzavřené poloze a musí být chráněny proti nedovolené manipulaci.

### **8.2. Výstupní uzavírací ventily**

Všechny výstupní ventily musí být umístěny v krabicích s víky nebo dveřmi a musí být umístěny v normální úchopové výšce.

Výstupní uzavírací ventil musí být na každém potrubí pro napájení každého operačního sálu, pokojů JIP a nemocničních pokojů v návaznosti na soulad s ČSN EN ISO 7396-1. Toto je nutné konzultovat se zástupcem uživatele před započítím montáže.

Ventilové skříně musí být uzamykatelné s možností rychlého přístupu v případě nouze. Skříně musí být odvětrané.

## **9. Monitorovací a alarmové systémy – dle ČSN EN ISO 7396-1**

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem.

### **9.1. Provozní alarm O<sub>2</sub> (stávající)**

Provozní alarmy oznamují technickému personálu, že jeden nebo více zdrojů v systému napájení není již dále použitelný a je důležité učinit opatření viz. ČSN EN ISO 7396-1 odstavec 6.4

### **9.2. Nouzový provozní alarm O<sub>2</sub> (stávající)**

Nouzové provozní alarmy indikují abnormální tlak v potrubí a mohou vyžadovat okamžitou reakci technického personálu viz. ČSN EN ISO 7396-1 odstavec 6.6

### 9.3. Klinický nouzový alarm O<sub>2</sub> (stávající)

Monitoruje nám tlak v potrubí za každým úsekovým ventilem - ventilové krabice, který se odchyluje více než o  $\pm 20\%$  od jmenovitého distribučního tlaku v tlakovém potrubí nebo nárůst tlaku nad 66 kPa pro vakuum.

#### 9.3.1. Charakteristika a instalace klinického alarmu

Čidla snímání tlaku v potrubí uvedených medií jsou instalována ve ventilových krabicích. Čidla jsou instalována formou tlakových snímačů, před čidly jsou instalovány uzavírací armatury, při provozu v otevřené poloze.

Čidla klinického - nouzového alarmu jsou propojena se signalizačními indikačními panely umístěnými v jednotlivých podlažích dle PD. Napájení ze sítě pro signalizační panely bude připraveno z krabic 230 V z obvodu VDO, samostatně jištěné, cca 1500 mm nad čistou podlahou - řeší projekt elektro.

V koordinaci s HIP je panel klinického nouzového alarmu instalován dle ČSN EN ISO 7396-1 odstavec 6.2 a 6.3.

## 10. Technická data rozvodu – dle ČSN EN ISO 7396-1

### 10.1. Středotlaká část:

Uzavírací armatury - kohout kulový R 253 DL, PN 20, tukuprostý  
Tlakový snímač dvojité DMK 331 (0,4÷0,6 MPa) dle druhu plynu, PN 16

### 10.2. Ukončení rozvodů medicínálních plynů:

Viz. výkres č. 1.4.2.02-01 a 1.4.2.02-02

## 11. Zkoušení, převzetí zařízení do užívání – dle ČSN EN ISO 7396-1

### 11.1. Zkouška mechanické pevnosti potrubního rozvodu

Distribuční tlak určen v potrubí 0,4 MPa

Určí se max. tlak, který může působit v potrubí za stavu jedné závady za každým redukčním ventilem. V každém úseku potrubí se působí 1,2násobkem max. tlaku po dobu 15 minut.

Maximální tlak je určen na hodnotu 0,6 MPa. Zkouška mechanické pevnosti se provede přetlakem o hodnotě 0,72 MPa. Zkontroluje se, zda potrubí neprasklo.

Kromě těch zkoušek, kde je předepsán určitý plyn, musí se čištění a zkoušení provádět dusíkem.

## 11.2. Zkouška těsnosti potrubního rozvodu

Zkouška těsnosti se provádí 150 % tlaku distribučního tj. 0,6 MPa po dobu 2 - 24 hodin.

Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicínálních plynů se musí měřit s odpojeným napájecím systémem.

Po zkušební době od 2 h do 24 h při jmenovitém distribučním tlaku může být pozorován pokles tlaku v potrubním rozvodu. Pokles tlaku nesmí překročit hodnotu vypočítanou ze vzorce:

$$pd = \frac{2nh}{V}$$

kde  $pd$  - pokles tlaku v kPa ,  
 $h$  - počet zkušebních hodin (mezi 2 a 24),  
 $n$  - počet terminálních jednotek,  
 $V$  - objemová kapacita potrubního rozvodu v litrech

Poznámka 1 - Vzorec je založen na maximálně přípustném úniku 0,296 ml/min pro každou terminální jednotku (0,03 kPa l/min) podle ČSN EN ISO 9170-1

Poznámka 2 - Může být výhodnější zkoušet jednotlivě malé úseky systému, v tomto případě počet terminálních jednotek ( $n$ ) a objemová kapacita ( $V$ ) se rovná těm, které jsou ve zkoušeném úseku.

## 11.3. Materiál a spoje potrubí

Potrubí medicínálních plynů musí vyhovovat EN 13348.

Všechny spoje potrubí musí být provedeny tvrdým pájením, kromě závitových spojů použitých pro součásti, jako jsou uzavírací ventily, redukční ventily nebo terminální jednotky.

Metody použité pro tvrdé pájení musí být takové, aby si spoje udržely své mechanické vlastnosti až do teploty okolí 600 °C. Přídavné kovy pro tvrdé pájení nesmějí obsahovat více než 0,025 % (g/g) kadmia.

Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem.

## 11.4. Předání rozvodů medicínálních plynů

Součástí předání rozvodů medicínálních plynů, plynového zařízení, budou protokoly o tlakových zkouškách, výchozí revize vyhrazeného plynového zařízení, protokol o předání stavby, atesty a certifikáty instalačních komplexů a použitého materiálu a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb.

## 12. Závěrem

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen dodržovat

předpisy o ochraně životního prostředí. Po ukončení prací bude provedena revize elektro a vypracována revizní zpráva.

Nastanou-li při realizaci nepředvídané okolnosti nebo nejasnosti, je nutné přizvat projektanta k upřesnění dalších prací. Všechny změny oproti PD, které případně nastanou je nutné zakreslit do PD.

Celková koncepce rozvodu medicinálních plynů je patrna z výkresové dokumentace.

Veškeré potrubní rozvody jsou provedeny z měděného atestovaného potrubí. Materiál potrubí pro medicinální plyny – dle ČSN EN 13348 – R 290.

Rozvodné potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag 45.

Uživatel vypracuje dle ČÚBP č. 21/79 Sb. a ČÚBP č. 554/90 Sb. provozní předpisy - zajistí způsobilost obsluhy pro dané technické zařízení rozvodu medicinálních plynů (podklady pro vypracování Místního provozního řádu ČSN 38 6405 - viz příloha). Za odbornou způsobilost a vypracování místního provozního řádu zodpovídá provozovatel rozvodu!

Rozvody medicinálních plynů může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně poučená a zaškolená. Pracovníci údržby a zdravotnický personál musí být dle vyhlášky 21/79 Sb. a vyhlášky 85/78 Sb. prokazatelně proškoleni. Školení má platnost 3 roky.

O bezpečnostních předpisech, návodech k údržbě a manipulaci související s rozvody bude obsluhující personál poučen při předávání do provozu odpovědným pracovníkem dodavatele.

Obsluha rozvodu musí být seznámena se všemi bezpečnostními předpisy.

Odběrová místa medicinálních plynů musí být vzdálena od možného zdroje jiskření (el. zástrčka apod.) min. 20 cm - viz ČSN 33 2000-7-710. V projektu není řešeno uzemnění rozvodu dle ČSN EN 62305-4, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN CLC/TR 60079-32-1, ČSN 33 2030, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2- zajistí GP.

Před zahájením vlastní montáže provede vedoucí montér za přítomnosti bezpečnostního technika odběratele prohlídku trasy medicinálních plynů a upozorní na případné trasy a vedení el. rozvodů, aby nemohlo dojít k zásahu el. proudem pracovníků, kteří budou provádět vlastní montáž medicinálních plynů.

Při provozu centrálních rozvodů medicinálních plynů musí být ponechána v záloze a udržována v provozuschopném stavu náhradní technická zařízení pro aplikaci plynu v nejnutnějším rozsahu pro případ poruchy nebo opravy rozvodu medicinálních plynů.

Provoz, kontrola, údržba a obsluha musí probíhat dle ČSN EN ISO 7396-1, ČSN EN 9170-1 a norem souvisejících.

Rozvodné potrubí musí být vedeno minimálně 100 mm od ostatních sítí - rozvodů, instalací.

Mezi potrubími medicinálních plynů musí být zachována minimální vzdálenost jednoho průměru potrubí, minimálně 15 mm s ohledem na montáž a údržbu.

Vzdálenosti závěsů jednotlivých potrubí :

Cu 8x1	- 1 m
Cu 12x1	- 1,2 m
Cu 18x1	- 1,5 m
Cu 22x1	- 2 m
Cu 28x1,5	- 2 m

Cu 42x1,5 - 2,5 m

## 12.1. Značení a barevné označení potrubí medic. plynů - dle ČSN EN ISO 7396-1

### 12.1.1. Značení potrubí medicínálních plynů

Potrubí musí být trvale označeno názvem plynu ( a/nebo značkou ) v blízkosti uzavíracích ventilů, v přípojkách a u změny směru, před stěnami a přepážkami a za nimi atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti terminálních jednotek.

Toto značení může být provedeno např. kovovými štítky, lisováním, ražením nebo lepicími značkami.

Značení musí :

- a) být písmeny vysokými alespoň 6 mm
- b) být provedeno tak, že název plynu a/nebo značka se čte podél podélné osy potrubí
- c) zahrnovat šipky ukazující směr průtoku

### 12.1.2. Barevné označení potrubí medicínálních plynů

O<sub>2</sub> - barva bílá - číslo odstínu 1000 + doplňující štítky se směrem proudění media a distribučním tlakem media

Barevné označení provést pro celé potrubí nebo část jeho délky, musí vyhovovat ČSN EN ISO 5359 a musí být trvanlivé.

Potrubní rozvod medicínálních plynů musí vyhovovat ČSN EN ISO 7396-1. Musí být dokonale odmaštěn, tukuprostý.

Tlakové zkoušky provádět čistým, suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.

O průběhu montážních prací musí být veden montážní deník a veškeré tyto práce musí být v montážním deníku zaznamenány.

Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením. Realizaci tohoto zařízení musí provádět pouze organizace, která má oprávnění k odborné způsobilosti pro tuto činnost.

Předání rozvodů odběrateli musí být montážní organizací provedeno protokolárně revizním technikem po úspěšné výchozí revizi. Před uvedením plynového vyhrazeného zařízení do provozu musí provozovatel zajistit odbornou způsobilost obsluhy pro toto zařízení.

Provozovatel vypracuje v návaznosti na vyhlášku č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405 místní provozní řád. Podklady pro vypracování místního provozního řádu jsou přílohou této technické zprávy.

V Liberci, leden 2019

Vypracoval: Štajer Jiří ml.  
projektant