

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	KÓD FAMA
002	STROJOVNA VZT	283,35	1.01.04.S2.002

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ – REPASE
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ BEZ ZÁSAHU
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

- TEPELNÁ IZOLACE TL.15MM ALS – PĚNOVÝ POLYETYLEN LAMINOVANÝ HLINÍKOVOU FÓLÍ, SAMOLEPÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.60MM, OCHRANA AL. FÓLIE

PŘEDIZOLOVANÉ VZT POTRUBÍ
- PANELY Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY (PUR/PIR) OBOUSTRANNĚ POTAŽENÉ HLINÍKOVOU FÓLIÍ O TL. 200MM
- HLINÍKOVÁ VRSTVA JE Z VNĚJŠÍ STANY OPATŘENA OCHRANNÝM LAKEM (3 G/M2 +/– 0,5).
- TLOUŠŤKA JE 30 MM

POZNÁMKY

Před objednáním potrubí a započetím montáží vzduchotechniky je nutné provést přeměření stávajících konstrukcí a provéřit schodu s projektovou dokumentací. Především se jedná o prostupy do střešní konstrukce, prostupy stávajícím obvodovým zdivem a průběh stávajících páteřních tras vzduchotechniky.

LEGENDA UT,CHL

- TOPNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ – PŘÍVOD
- TOPNÁ VODA STÁVAJÍCÍ – ZPĚTNÉ
- CHLADNÁ VODA VZT – PŘÍVOD
- CHLADNÁ VODA VZT – ZPĚTNÉ
- POTRUBÍ PRO PROPOJENÍ ZVLHČOVAČE A VZT JEDNOTKY

PŮDORYSNÉ SCHÉMA
M 1 : 1000

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	04/2019	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RYBAŘ JAKUB	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
Nemocnice Havlíčkův Brod
příspěvková organizace
Husova 2624
580 22 Havlíčkův Brod

PROJEKTANT ČÁSTI:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	ING.RYBAŘ JAKUB	AUTOR:	ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ŘÍAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH:	–

NÁZEV AKCE:
NHB - BUDOVAČ.4 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
- OPRAVA VZT (JEDNOTKY)

FORMÁT:	10/A4
DATUM:	04/2019
STUPEŇ PD:	TP
Č. ZAKÁZKY:	19–032
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	---

OBJEKT: SO-01: BUDOVA Č.4
ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb b) zařízení vzduchotechniky

OBSAH:
PŮDORYS 2.PP - VZT - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.VÝKRESU: D1.4.ab.2
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA