

**Výpis usnesení:**

**Usnesení 0314/04/2019/ZK ze zasedání zastupitelstva č. 04/2019 konaného dne 18. 6. 2019**

**Usnesení 0314/04/2019/ZK  
Zastupitelstvo kraje  
rozhoduje**

pořídít návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ČEPS, a.s. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu ZK-04-2019-67, př. 1;

**ukládá**

odboru ÚPSŘ zajistit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

**odpovědnost:** Odbor územního plánování a stavebního řádu (30. 9. 2019)

**termín:** 30. 9. 2019

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Za správnost:



Kraj Vysočina  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Odbor sekretariátu hejtmána  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

6



Ing. Ivana Šteklová  
vedoucí odboru sekretariátu hejtmána

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor územního plánování a stavebního řádu  
Žižkova 57  
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		29
Došlo dne:	- 4 -04- 2019	Počet listů 1
Č.j.:	2401/24548/2019	Počet příloh 1

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka

511/19/18000

Vyřizuje / linka

Ing. Vojtěch Mazura  
211 044 419

Místo odeslání / dne

Praha  
26. 3. 2019

## Věc: Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

ČEPS, a.s. jako oprávněný investor záměru stavby přenosové soustavy ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon („SZ“), podává podle § 42 odst. 6 SZ návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina („ZUR“) z důvodu umožnění rozvoje veřejné technické infrastruktury.

V rámci řešení aktualizace ZUR žádáme vymezit rozvojovou plochu pro novou transformovnu 400/110 kV v lokalitě mezi obcí Obrataň a městem Pelhřimov a koridory pro její zapojení do přenosové a distribuční soustavy. Plochu a koridory zároveň požadujeme vymezit jako veřejně prospěšné stavby.

### Odůvodnění:

V současné době ČEPS, a.s. provozuje u města Tábor rozvodnu R245 kV TAB. Do této rozvodny jsou zaústěna dvě vedení o napěťové hladině 220 kV. Vedení s provozním označením V204 z rozvodny Milín (Středočeský kraj) a V207 z rozvodny Sokolnice (Jihomoravský kraj). Součástí rozvojového plánu společnosti ČEPS je potřeba posílení této lokality nahrazením stávající rozvodny rozvodnou o napěťové hladině 400 kV.

Přestavba R245 kV TAB na napěťovou hladinu 400 kV včetně připojení však není z prostorových důvodů i z důvodů místních poměrů v území realizovatelná. Pro novou transformovnu 400/110 kV je nutné vymezit novou vhodnou lokalitu. Plánovaná výstavba nové transformovny vyřeší budoucí zajištění zásobování části Jihočeského kraje a Kraje Vysočina elektrickou energií.

Pro vybudování nové TR 400/110 kV bylo jako nejvhodnější zvoleno území mezi obcí Obrataň a městem Pelhřimov. Toto území bylo vybráno především z důvodu souběhu budoucího vedení 400kV V406/7 mezi transformovnamy Kočín a Havlíčkův Brod – Mírovka a vedení

### VEDEME ELEKTRINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ



distribuční společnosti o napěťové hladině 110kV, na která by byla nová transformovna napojena. Dále byly na základě podrobnějších podmínek vytipovány bližší lokality, ze kterých byly vybrány 3 pro detailnější posouzení. Z tohoto posouzení byly pro další fáze vybrány lokality Leskovice a Věžná. Se zástupci dotčených obcí byla možnost umístění transformovny konzultována. Požadované lokality jsou patrné z příloženého zákresu.

Pro vymezení přesné polohy budoucí transformovny a jejího napojení je společnost ČEPS připravena poskytnout veškerou součinnost, rovněž dodat podklady pro zpracování a projednání návrhu dokumentace. Návrh požadujeme zpracovat ve dvou výše uvedených variantách lokalit (Leskovice a Věžná), aby mohly být vzájemně posouzeny a do ZUR byla vybrána a zapracována ta nejvhodnější.

Protože pořízení aktualizace ZÚR je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, bere ČEPS, a.s. na vědomí možnost úhrady nákladů na její pořízení (§ 42 odst. 7 SZ).

ČEPS, a.s.



.....  
**Ing. Zdeněk Hruška**  
ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce PS

Příloha: Zákres požadovaných lokalit



## Příloha

Zákres požadovaných lokalit



Zdroj: Mapový podklad © Český úřad zeměměřičký a katastrální, www.cuzk.cz

## VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, [www.ceps.cz](http://www.ceps.cz)  
 IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100  
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

