

ZNÁZORNĚNÍ ULOŽENÍ SVÍTIDLA
(BEZ MĚŘÍTKA)

SVÍTIDLO
SILNIČNÍ LED

86

CYKY-J 3x1,5

9000

STOŽÁR BEZPATICOVÝ
TŘÍSTUPŇOVÝ JB 9 S

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

HORNÍ HRANA BETONU

SP


FeZn D=10mm

NOVÉ PŘÍVODNÍ VEDENÍ
AYKY- J 4x16 mm²

NOVÉ PŘÍVODNÍ VEDENÍ
AYKY-J 4x16 mm²

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN ~50 Hz 230/400V TN-C
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:



AUTORIZACE

OBJEDNATEL:



Město Světlá nad Sázavou

Náměstí Trčků z Lípy 18
582 91 Světlá nad Sázavou
IČ: 00268321

ZHOTOVITEL:

ADV/S/A
projekty a řízení dopravních staveb

ADVISIA, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín, 186 00
www.advisia.cz, +420 730 190 190

NAVRHL / VYPRACOVAL:

Ing. Petr Krupička

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Miroslav Podlípny

TECHNICKÁ KONTROLA:

Ing. Jiří Hoke

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Tereza Škorpilová

AKCE:

**Leštinka, rekonstrukce + doplnění veřejného
osvětlení**

ČÍSLO ZAKÁZKY:

18_013-A-II

DATUM:

08 / 2018

REVIZE:

00

ČÍSLO PŘÍLOHY:

04

NÁZEV PŘÍLOHY:

DET 1 - Uložení svítidla

FORMÁT:

2 x A4

MĚŘÍTKO:

-

STUPEŇ PD:

**DUR, DSP,
PDPS**

PARÉ:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv