

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Česká republika

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 55929/2019

Vyřizuje/telefon
Marková/564 602 540

V Jihlavě dne
16. 7. 2019

Veřejná zakázka: Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra

Informace k zadávací dokumentaci č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Při rozbalování projektové dokumentace soubor hlásí chybu archivace – archiv je poškozen. Některé soubory se nezobrazí po dekomprimaci klasickou cestou. Tyto soubory jsou viditelné pouze při otvírání přes RAR, nelze je ale otevřít. Např. 2019_05_28_CD_ZDS/D_DOKU/II_etapa/stavební_objekty/11_ARCH/1_STÁVAJÍCÍ_STAV/2_ETAPA_1PP.pdf. Stejnou cestou nelze otevřít 2_ETAPA_2NP.pdf a 2_ETAPA_Pohledy.pdf.

Soubory s příponou .odt se otvírají v nestabilním stavu. Např. 2019_05_28_CD_ZDS/E_DOKL/06_ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.odt

Prosíme o kontrolu projektové dokumentace a předání kompletní PD bez chybných souborů.

Odpověď zadavatele:

Provedli jsme prověření projektové dokumentace, od dekomprimace po otevření všech příloh ve formátech pdf. Žádná část PD nám nehlásí chybu a bylo ji možné řádně otevřít a prohlédnout. Přesto ještě překontrolovanou PD vkládáme do Ezaku (označeno jako upravená PD). V případě přetrvávajících problémů při otvírání souborů žádáme dodavatele, aby přesně pojmenoval část PD, která se řádně nenačítá. V případě souborů s příponou .odt, se jednalo pouze o žádosti o

povolení ve složce dokladová část, byly z PD odstraněny (viz upravená PD). Tyto soubory nejsou pro výběr zhotovitele relevantní.

Dotaz č. 2:

V předaných soupisech prací VZT jsou vždy 2 listy (Rekapitulace a Zajištění jámy) které do zakázky nepatří. Předpokládáme, že je nemáme odevzdávat společně s nabídkou. Jak máme postupovat?

Odpověď zadavatele:

V části VZT byly odstraněny 2 listy (rekapitulace a zajištění jámy), viz upravená PD.

Dotaz č. 3:

GASTRO provoz - Stavební část – ve výkresu I_etapa_Střecha () je uvedený záchytný systém. Dále se objevuje ve výkresech a TZ v etapách IVa, VI a VIII. V předaném soupisu prací jsme ho nenalezli. Bude do soupisu doplněn? V které etapě bude realizován?

Odpověď zadavatele:

Záchytný systém byl do soupisu doplněn:

V části I. etapa/SO-01/01_01 Architektonicko-stavební řešení/ pol č. 598

V části IVa. etapa/SO-04a/04a_01 Architektonicko-stavební řešení/ pol č. 574

V části VI. etapa/SO-06/06_01 Architektonicko-stavební řešení/ pol č. 280

Položky jsou v nově nahraném soupisu podbarveny žlutě (viz upravená PD).

Dotaz č. 4:

V předaném soupisu prací Oprava gastro provozu na listu 04a_01 - Architektonicko-stavební řešení je položka č. 191 M+D skladu přepravek - viz půdorys 1.NP návrh pozn.34. V půdorysu 1.NP je poznámka označena jako NEOBSAZENO. Podle půdorysu ale je použita u 1.87F. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o položku v části IVa. etapa/SO-04a/04a_01 Architektonicko-stavební řešení/ pol č. 191

Tuto položku neoceňovat, jednalo se o pozůstatek původního překonaného technického řešení.

Položka je v nově nahraném soupisu (viz upravená PD) podbarvena žlutě s přepisem textu NEOCEŇOVAT - POLOŽKA ZRUŠENA V RÁMCI DADATEČNÝCH INFORMACÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

Dotaz č. 5:

V předaném soupisu prací Oprava gastro provozu na listu 01_01 - Architektonicko-stavění řešení je položka č.225 M+D Systém generálního klíče, v etapách II, III, IVa, V, VI a VII jsou položky M+D Rozšíření systému generálního klíče. Podle Tabulky PSV - vnitřní a vnější výplně každé dveře mají mít originální klíč a pro všechny bude fungovat tzv. generální klíč. Prosíme o bližší informace k ocenění rozšíření SGK. Co máme pod touto položkou ocenit? Jedná se o SGK dveří podle etap nebo další rozšíření?

Odpověď zadavatele:

V objektu bude zřízen systém "generálního" klíče. Zavedení tohoto systému bude zahájeno v rámci I. etapy výstavby. V následujících etapách bude systém pouze rozšiřován o nově zřízené místnosti bez vlivu na změnu či úpravu tohoto systému. Jedná se o čisté rozšíření systému tak, aby po dokončení poslední etapy výstavby byl v budově funkční systém "generálního" klíče.

Upřesnění nad rámec dotazů - část EI:

V upravené PD byly ještě v části EI provedeny drobné korekce ve vazbě na projektovou dokumentaci "Nemocnice Jihlava - rekonstrukce energocentra".

Tyto změny jsou zachyceny v soupise prací:

V části IVa. etapa/SO-04a/4a4_D_1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky/ pol č. 88 - 91, 199
Položky jsou v soupisu podbarveny žlutě.

Dodavatelé závazně použijí v části zakázky týkající se gastro provozu upravenou PD nazvanou „upravená PD včetně soupisu prací s výkazy výměr“

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem ke změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **22. 8. 2019 v 10:00 hodin.**



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

35

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána

Příloha
dle textu