PŮDORYS 1.NP - EI



Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	GARÁŽ I	65,00	BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA
1.02	GARÁŽ II	65,00	BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA
1.03	GARÁŽ III	65,00	BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA
1.04	GARÁŽ IV	65,00	BETONOVÁ PRŮMYSLOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA

LEGENDA:

- B1 SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ SE ZDROJEM LED -1x50W
- B2 SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ – ZDROJ LED 1x64W
- RA1 PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PODOMÍTKOVÝ, 4/56, IP65
- VYPÍNAČ SERIOVÝ 10A/250V – IP44
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ 10–16A/250V – IP44
- ZÁSUVKA TŘÍFÁZOVÁ 16A/400V (32A/400V)
- EL.VÝVOD 3-FÁZOVÝ 400V
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VE SKŘÍŇCE – DODÁVKA TECHNOLOGIE VRAT
- OSVĚTLENÍ – KABEL CYKY 3Cx1,5 NEBO 3Cx2,5
- SDRUŽENÁ TRASA KABEL.VEDENÍ – OSVĚTLENÍ
- ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY – KABEL CYKY 3Cx2,5, RESP. 5Cx2,5
- SDRUŽENÁ TRASA KABEL.VEDENÍ – ZÁSUVKY, SILOVÉ ROZVODY

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 PEN ~50Hz/400V-TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000-4-41 ed.2
VE VYBRANÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJENÍ
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ,KRYTY
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM
ZVÝŠENÁ – VE VENKOVNÍCH PROSTORECH DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ PRŮBĚŽNĚ KOORDINOVAT
PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLATNÉ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
S OHLEDEM NA POSTUPY PROVÁDĚNÍ A SPOLEČNÉ TRASY ROZVODŮ

k.ú. HUMPOLEC (649325)

0	08/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBAŘ	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI: PC PROJEKT CENTRUM spol.s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM spol.s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	HUMPOLEC	VYPRACOVAL:	ING.RATAJ	AUTOR:	ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBAŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA GARÁŽÍ V AREÁLU KSÚSV V HUMPOLCI				FORMÁT:	10/A4
				DATUM:	08/2015
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	15-066
OBJEKT: SO-01: Garáže		ČÁST: D.1.4 Technika prostředí staveb d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodu		MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	---
OBSAH: PŮDORYS 1.NP - EI				Č.VÝKRESU: 1.4.3.1	Č. PARE

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA