

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis

zn.:

Ze dne: 2015-09-24

Naše
značka: KHSV/19637/2015/PE/HP/Běh

Projekt centrum nova s.r.o.
k rukám statutárního zástupce
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

Vyřizuje: Mgr. Markéta Běhounková
Telefon: 565 301 355
E-mail: marketa.behounkova@pe.khsjih.cz

Datum: 15. října 2015

„Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci“, investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby - stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění toto

závazné stanovisko:

s návrhem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení stavby **„Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci (p. p. č. 1576/1, 1496/7)“**, investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava se

souhlasí

Odůvodnění:

Dne 24. 09. 2015 byla Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov doručena žádost investora Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava v zastoupení Projekt Centrem Nova s.r.o., Palackého 48, Pelhřimov dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci“. Účelem navrhovaného objektu je především zřízení garáží pro parkování nákladních automobilů, zajišťujících údržbu silnic. Jedná se o jednopodlažní objekt bez podsklepení, zastřešený plochou střechou. V prostoru 1. NP jsou navrženy parkovací stání (jednotlivé garáže) pro nákladní automobily investora. Nosná konstrukce objektu je tvořena stěnovým systémem, objekt bude založen na železobetonových pilotách, přes které budou osazeny železobetonové prahy. Nově navržené svislé konstrukce jsou v celém objektu tvořeny stěnami zhotovených z kusových staviv. Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena železobetonovými prefa předpjatými panely. Vnitřní omítku na keramickém zdivu bude tvořit dvouvrstvá vápenocementová omítká s jádrovou vrstvou ze strojní jádrové omítky. Další povrchovou úpravu (malbu) lze nanášet až po dokonalém vyschnutí omítky. Jsou navrženy zpevněné asfaltové plochy

vyspávané ve 2% spádu směrem od objektu. Vnější výplně (okna) budou plastová s izolačním dvojsklem. Vnější i vnitřní odstín výplní bude v barvě bílé. Systémová vrata budou řešena jako sekční, rolovací s částečným prosklením. Vrata budou opatřena integrovanými vstupními dveřmi. Větrání je řešeno přirozeně (okny). Vnitřní prostory budou v případě potřeby temperovány na 10°C. Zdrojem tepla pro vytápění objektu budou 2ks plynových ohříváčů vzduchu Lersen ALFA TOP 20 o výkonu 2x 20kW. Ohříváče vzduchu budou umístěny přímo v prostoru garáží. Jedna jednotka je určena pro vytápění dvou garážových stání. Osvětlení bude řešeno zářivkovými zdroji.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Pelhřimov

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

Mgr. Markéta Běhouňková
Mgr. Markéta Běhouňková

odborný referent oddělení hygieny práce v Pelhřimově

Přílohy: projektová dokumentace