



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

PROJEKT CENTRUM Nova s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
...../ 09.09.2015

NAŠE ZNAČKA
54498/2015-240
SP -2015/13174

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.J. Goldbach / 221

DATUM
19.10.2015

Obec, k.ú.: **Humpolec**
Okres : **Pelhřimov**

Vodoprávní úřad: **MÚ Humpolec**
Kraj : **Kraj Vysočina**

ČHP: **1-09-01-1140-0-00**

PD Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci

Stanovisko správce povodí

Vaším dopisem ze dne 09.09.2015 jste nám předložili žádost o stanovisko k **PD Novostavba garáží v areálu KSÚSV v Humpolci** pro územní a stavební povolení (část PD F2, 10-02 Areálová dešťová kanalizace včetně ORL). PD zpracoval PROJEKT CENTRUM s.r.o. Pelhřimov v 06/2015, zak.č. 15-066.

Předložená část PD řeší odvodnění nově budovaného objektu. Dešťové vody ze střechy a odvodňovacího žlabu budou napojeny do stávající areálové kanalizace. Dešťové vody z plochy pro oplach vozidel a dvorní vtoky osazované v prostoru garáží budou do areálové kanalizace odvodněny přes nově osazovaný odlučovač ropných látek. Je navržen typ ORL ACO OLEOPATOR K NS 6-10. Kapacitně vyhovuje.


Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava k předložené žádosti následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, Nařízením vlády č.262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením rady Kraje Vysočina č.2/210 (ustanovení § 24 až 26 zákona č.254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s předkládaným záměrem za podmínek:

1. Odtok z navrženého odlučovače musí vyhovět limitním hodnotám kanalizačního řádu. V PD nejsou uvedeny výstupní koncentrace (C_{10} - C_{40} , NL, RL a další). Bude doložen souhlas provozovatele veřejné kanalizace.
2. Mytí vozidel vzhledem k instalovanému čištění bude prováděno pouze studenou vodou bez použití detergentních látek a dalších mycích prostředků.


Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Přílohy: PD

Co: 1/ spis



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36, 150 21 Praha 5