

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.pj@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 15. 8. 2019 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz:

Pol. č. 464 a 465 výkazu výměr 01_01 - Architektonicko-stavení řešení nemají k sobě adekvátní položky pro ocenění montáže. Jakým způsobem máme montáže ocenit?

Odpověď:

K uvedeným položkám č. 464 a 465 výkazu výměr 01_01 skutečně chyběla položka montáže. Tato položka byla do soupisu prací doplněna pod číslem 599 a byla zařazena přímo k dotčeným výplním otvorů. Nová položka montáží v soupisu podbarveně ZELENĚ.

Dotaz:

Pol. č. 245 a 246 výkazu výměr 04a_01 - Architektonicko-stavení řešení (dodávky asfaltových pásů) jsou o celkové výměře 985,6m² ale odpovídající položka pro montáž (č. 244) je o výměře pouze 458,44m². Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

V položkách 245 a 246 byla omylem započtena 115% rezerva na prořez v materiálu. Toto bylo opraveno na 15%. Upravené množství (výměry) u položek v soupisu podbarveny ZELENĚ.

Dotaz:

Pol. č. 188 výkazu výměr 04a_01 - Architektonicko-stavení řešení - Zřízení dočasných kontejnerů sloužících jako sklad potravin a kancelář pro skladníka - kpl – 1. Žádáme o bližší specifikaci. Nedubluje se tato položka s položkami v části VRN pol. 31 až 34?

Odpověď:

Položka č. 188 výkazu výměr 04a_01 je v přiloženém soupisu prací zrušena. Dočasné kontejnery jsou obsaženy v části VRN. Položka je v přiloženém soupisu podbarvena ZELENĚ s přepisem textu NEOCEŇOVAT - POLOŽKA ZRUŠENA V RÁMCI DODATEČNÝCH INFORMACÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

Dotaz:

V 1. etapě gastroprovozu je zámečnický prvek Z1.10 ve popisu prvku je nejdříve uvedeno, že světlík bude s ocelovou manžetou z tvrzeného PVC s tepelnou izolací. Má být manžeta ocelová nebo z PVC? Dále u výšky manžety je uvedeno, že se skládá ze 4 segmentů výšky 150mm tedy celkem 600mm, ale níže v popisu se dočteme o ocelové manžetě výšky 50cm. Které hodnoty platí. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď:

Upraveno. Aktualizovaný list z tabulek PSV k zámečnickému prvku Z1.10, ve kterém je specifikace světlíku a manžety upravena, upřesněna a je přílohou tohoto vysvětlení.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází ke změnám zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu těchto změn. S ohledem na skutečnost, že se jedná o drobné úpravy zadávacích podmínek, které odborně i časově minimálně zatíží dodavatele v rámci přípravy nabídky, nemění zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a ponechává tedy lhůtu pro podání nabídek **do 9. 9. 2019 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami soupisu prací uveřejní upravené znění přílohy č. 3 – projektová dokumentace včetně soupisu prací s výkazem výměr v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne 20. 8. 2019



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

SAMOČINNÝ SVĚTLÍK PRO ODVĚTRÁNÍ CHÚC

Z1.10

- SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU: 1200x1200MM
- ZASKLENÍ: PLOCHÉ IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S TEPELNOU FOLIÍ DO AL RÁMU
- KOLMÁ OCELOVÁ MANŽETA S TEPELNOU IZOLACÍ Z POLYURETANU TL.50MM, CELKOVÉ VÝŠKY 500MM
- MANŽETA MUSÍ VYSTUPOVAT MIN. 150MM NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT
- PRO POŽADAVANOU VÝŠKU BUDE KOLEM OTVORU VE STROPĚ PŘIPRAVENA ŽB PODEZDÍVKA VÝŠKY 200MM A ŠÍŘKY 150MM ZHOTOVENA Z BETONU C16/20-XC1 + VÝZTUŽ 2xØR12MM A TŘÍMKNY ØR6MM ō=250MM
- BETONOVÁ PODEZDÍVKA BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY TOHOTO ZÁMEČNICKÉHO PRVKU (BUDE PŘIPRAVENO OD STAVBY)
- BARVA MANŽETY: LAKOVANÁ BÍLÁ
- ÚHEL VYKLOPENÍ 85°
- OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM
- ELEKTRICKÁ ENERGIE 230V PRO OVLÁDACÍ SKŘÍŇKU - NUTNÁ PŘÍPRAVA OD STAVBY
- MANŽETA SVĚTLÍKU BUDE DÚKLADNĚ VODOTĚSNĚ NAPOJENA NA HYDROIZOLACI STŘECHY
- OSAZENÍ SVĚTLÍKU DO STŘECHY VIZ SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ DETAIL
- SVĚTLÍK BUDE NAPOJENÝ NA SYSTÉM EPS V BUDOVĚ TAK, ABY V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ POPLACHU DOŠLO K SAMOČINNÉMU OTEVŘENÍ SVĚTLÍKU V PLNÉM ROZSAHU!

SOUPIS DODÁVKY SVĚTLÍKU - BUDE DODÁNO VŠE JAKO UCELENÝ SYSTÉM JEDNOHO DODAVATELE

CHÚC: SVĚTLÍK PRO ODVĚTRÁNÍ CHÚC, SVĚTLOST A=120X120CM, UT/UR/URC=0,3/1,1/1,0W/M2K, ZASKLENÍ PLOCHÉ IZOLAČNÍ BEZP. SKLO SPORO SUPER S TEPELNOU FOLIÍ INTERM TF DO AL RÁMU - 1ks

MANŽETA OCELOVÁ KOLMÁ, BÍLÁ, LAKOVANÁ, B=120X120CM, VÝŠKA 50CM, UP=0,96 W/M2K, IZOLACE TL. 50MM, POD MANŽETU JE NUTNÉ PŘIPRAVIT PODKLAD DO POŽADOVANÉ CELKOVÉ VÝŠKY - 1ks

JEDNOVRSTVÁ PET-G KOPULE ČIRÁ SE ŠROUBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ PROTI ZAŠPINĚNÍ - 1ks

ELEKTROMOTOR PRO OVLÁDÁNÍ SVĚTLÍKU, ÚHEL VYKLOPENÍ 85°, TYP BF 2.2-85°-SG60N, ZATÍŽENÍ SNĚHEM 500N - 1ks

CENTRÁLA: TYP RWZ 4-BD, NA OMÍTKU, RAL7035, AKUMULÁTOR 2X12V/7,0AH, NOUZOVÉ NAPÁJENÍ 72 HODIN - 1ks

PK KONTAKT PRO PŘIPOJENÍ SPÍNAČE VENTILÁTORU, VENTILÁTOR ANI JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ NAŠÍ DODÁVKY - 1ks

HLAVNÍ OBSLUŽNÉ MÍSTO - POŽÁRNÍ TLAČÍTKO: TYP RT2-K-RT-BS, 125X125X35MM, S INDIKACÍ, BARVA MODRÁ - 1ks

VEDLEJŠÍ OBSLUŽNÉ MÍSTO-POŽÁRNÍ TLAČÍTKO: TYP RT2-K-RT, 125X125X35MM, BEZ INDIKACE, BARVA MODRÁ - 3ks

ČIDLO KOUŘE: TYP RM 2-O, OPTICKÉ KOUŘOVÉ ČIDLO - 1ks

KABELOVÉ ROZVODY PŘIPOJENÍ ZOKT CENTRÁLY NA ROZVODY 230V AC K ROZVADĚČI, FUNKČNÍMU PŘI POŽÁRU, A PRO PŘIPOJENÍ SYSTÉMOVÝCH KOMPONENT 24V DC - DODÁVKA STAVBY

KABELOVÉ ROZVODY 24V DC K OSTATNÍM KOMPONENTŮM, DODÁVKA STAVBY

DOPRAVA, MONTÁŽ ELEKTRO, ZAPOJENÍ, FČI ZKOUŠKA, DOKUMENTACE K CHÚC, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY, CENA SE MŮŽE ZVÝŠIT PODLE POTŘEBNÉHO POČTU CEST - 1ks

ÚČAST NA KOORDINAČNÍ FUNKČNÍ ZKOUŠCE - 1ks

POČET:

1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM
0	0	1	1

REVIZE 01 - 19.8.2019

- UPŘESNĚNÍ TYPU A VÝŠKY MANŽETY