

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 67379/2019

Vyřizuje/telefon
Ing. Majdičová / 564 602 387

V Jihlavě dne
29. 8. 2019

Veřejná zakázka: **II/128 Salačova Lhota - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje následující informace týkající se vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené VZ.

Jedná se o tyto stavebním objekty:

- SO 701 Demolice vepřína. Na základě vizuální prohlídky tohoto SO určeného k demolici jsme zjistili, že tento objekt byl postaven z materiálu škvárobetonové tvárnice. Tento výrobek je z hlediska recyklace a následného využití recyklátů velmi rizikový. Lze předpokládat, že bude obsahovat nadlimitní koncentrace zejména těžkých kovů. Náš dotaz tedy směřuje k tomu, zda byly prováděny na tomto SO rozbory dle vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 10 tabulka 10.1 a 10.2, nebo 10.4. Nebo zda byly prováděny výluhy dle přílohy č. 2 téže vyhlášky tak, aby bylo možné výsledný demoliční odpad kategorizovat a tudíž i správně ocenit.

Reakce zadavatele:

Žádné rozbory ani výluhy nebyly prováděny. Nutné rozbory a výluhy zajistí zhotovitel před uložením odpadu na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele.

Položka 014101 Poplatky za skládku - zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (bez rozlišení druhu odpadu, tedy i případně nebezpečného odpadu).

Dotaz č. 2:

- SO 301 Úprava zatrubnění Huťského potoka. U tohoto SO má být provedena výměna stávajícího potrubí DN 500 za betonové potrubí DN 500 v délce 40 m. Z projektové dokumentace není patrné jaké betonové potrubí má být použito. Hrdlové, dřívkové, s těsněním, či bez těsnění, požadavek na stupeň vlivu prostředí... atd.

Reakce zadavatele:

Potrubí je navrženo hrdlové s těsněním. Stupeň vlivu prostředí nebyl požadován a není projektovou dokumentací stanoven.

Dotaz č. 3:

V poskytnutém soupise prací jsou odkazy na výpočet množství dle tabulky výměr. V poskytnuté projektové dokumentaci jsme však tuto tabulku nenalezli. Mohl by zadavatel doplnit zadávací dokumentaci i o tento dokument?

Reakce zadavatele:

Na základě žádosti doplňujeme výkazy výměr, které byly projektantem zpracovány pro stavební objekty SO 001, 801, 811 a 101. Jedná se podklad, na základě kterého byl projektantem zpracován již poskytnutý soupis prací, který se tímto nemění a zůstává v platnosti. Doplnění uvedených výkazů výměr není změnou nebo úpravou zveřejněné zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V technických zprávách se píše, že jako jeden z podkladů pro vypracování PDPS byla Závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu – GEOKONZULT, leden 2010. V dostupné PDPS jsme tuto závěrečnou zprávu nenašli. Bylo by možné ji do PDPS doplnit?

Reakce zadavatele:

Na základě požadavku zadavatel doplňuje Závěrečnou zprávu inženýrsko-geologického průzkumu.

Dotaz č. 5:

V přílohách k formuláři pro ocenění nabídky jsou zpravidla u zemních prací odkazy „Viz tabulka výměr“, které jsme také v dostupné PDPS nenašli. Bylo by možné Tabulku výměr do PDPS doplnit?

Reakce zadavatele:

Na základě žádosti doplňujeme výkazy výměr, které byly projektantem zpracovány pro stavební objekty SO 001, 801, 811 a 101. Jedná se podklad, na základě kterého byl projektantem

zpracován již poskytnutý soupis prací, který se tímto nemění a zůstává v platnosti. Doplnění uvedených výkazů výměr není změnou nebo úpravou zveřejněné zadávací dokumentace.

Zadavatel jako přílohu této informace poskytuje výkazy výměr pro výše zmíněné stavební objekty a Závěrečnou zprávu inženýrsko-geologického průzkumu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedení doplnění zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **16. 9. 2019 v 10:00 hod.**

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství