



Rozvodná soustava: 3+PE+N; 3x230/400V; 50 Hz

Ochrana : TN-C-S automatickým odpojením od zdroje

- ochranné pospojování
- proudový chránič

ZODP. PROJEKTANT	JOSEF PELÁN	IČO 121513782	JOSEF PELÁN SOKOLSKÁ 48/14 674 01 TŘEBÍČ DIČ: CZ5809222254	
KRESLIL	JOSEF PELÁN	IČO 121513782		
OKRES: TŘEBÍČ		MÚ: TŘEBÍČ		
INVESTOR: SPŠ TŘEBÍČ, Manž. Curieových 734, 674 01 Třebíč				
Střední průmyslová škola Třebíč - stavební úpravy budovy A 2.NP			FORMÁT	2A4
			DATUM	06/2019
			STUPEŇ	PP
			Č. ZAKÁZKY	2019005
Rozvody silnoprůdé vnitřní Doplnění rozvodnice "Ro10.3"			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
				E-03