

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 89161/2019

Vyřizuje/telefon
Ing. Majdičová / 564 602 387

V Jihlavě dne
5. 11. 2019

Veřejná zakázka: **II/360 Oslavička - Rudíkov**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

V objektu SO 201 je výkres - SO201_07_schéma technologie výstavby, kde je znázorněno provizorní podepření nosné konstrukce kotvené k opěře.

Žádáme zadavatele o podrobnější popis provizorního podepření s uvedením dimenzí jednotlivých prvků.

Z hlediska výstavby se navíc podepření jeví jako nevhodné, bednění příčníků z přední strany bude kvůli podepření kotveném k opěře komplikované.

Může zhotovitel uvažovat podepření pomocí pevné skruže těsně u opěry?

Děkuji za odpověď

Reakce zadavatele:

Z hlediska výstavby je možné uvažovat jakékoliv podepření NK v těsné blízkosti opěr. Jedinou podmínkou je, aby podpůrná konstrukce nezasahovala do průjezdného profilu. Popis provizorního podepření nebyl detailněji rozpracován z důvodu možnosti použít různé technologie, mezi něž patří i výše popsáný způsob. Zadavatel zároveň upozorňuje, že provizorní podepření nosné konstrukce bude upraveno v RDS, která bude v režii dodavatele.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství