

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 92289/2019

Vyřizuje/telefon
Mgr. Mikéšková / 564 602 417

V Jihlavě dne
13. 11. 2019

Veřejná zakázka: Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Na Kopci – stavební práce

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Podle mého názoru všude chybí štuky vnitřních omítek stěn i stropů, jsou obsažené pouze hladké omítky.

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci je navržena jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka - jádro i štuk v jednom kroku - viz technický list č.42. Omítka se nanáší do tl. 25 mm v jedné vrstvě, poté se strhne latí do roviny a po jemném zatuhnutí se navlhčí a filcovým hladítkem se dokončí.

Dotaz č. 2:

Podle mého názoru by měly být v nadpražích výplní otvorů použity omítkové profily nadokenní (s okapničkou).

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci je uvažováno s APU lištami kolem okenních otvorů z interiéru i exteriéru. Venkovní nadpraží je řešeno rohovým profilem s výztužnou síťovinou, okapnička na hraně nadpraží by působila rušivě a navíc řeší pouze případné odkápnutí vody tekoucí po fasádě před parapetní plech. V našem případě voda doteče maximálně k oknu, kde poté odkápne na parapet, okapnička není navržena.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového