

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 92038/2019

Vyřizuje/telefon
Mgr. Mikéšková / 564 602 417

V Jihlavě dne
13. 11. 2019

Veřejná zakázka: **Transformace Domova Kamélie Křižanov III. – Jihlava Pávov – stavební práce**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Podle mého názoru všude chybí štuky vnitřních omítek stěn i stropů, jsou obsažené pouze hladké omítky.

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci je navržena jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka - jádro i štuk v jednom kroku - viz technický list č.42. Omítka se nanáší do tl. 25 mm v jedné vrstvě, poté se strhne latí do roviny a po jemném zatuhnutí se navlhčí a filcovým hladítkem se dokončí.

Dotaz č. 2:

Podle mého názoru by měly být v nadpražích výplní otvorů použity omítkové profily nadokenní (s okapničkou).

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci je uvažováno s APU lištami kolem okenních otvorů z interiéru i exteriéru. Venkovní nadpraží je řešeno rohovým profilem s výztužnou síťovinou, okapnička na hraně nadpraží by působila rušivě a navíc řeší pouze případné odkápnutí vody tekoucí po fasádě před parapetní plech. V našem případě voda doteče maximálně k oknu, kde poté odkápně na parapet, okapnička není navržena.

Dotaz č. 3:

A to bodu č. 5.3 Zadávací dokumentace.

- 1) Lze uznat z dvou požadovaných staveb i výstavbu objektu pro bydlení? Konkrétně by to byly objekty bytových domů. Máme za to, že se jedná také částečně o objekty pro bydlení.
- 2) Je možné uznat stavbu, jejíž celková částka realizovaných prací činila 29.708.000 Kč bez DPH?

Reakce zadavatele:

- 1) Budovy obytné (rodinné domy, bytové domy či stavby pro individuální rekreaci) jsou řazeny obecně mezi objekty pozemního stavitelství, tudíž dle požadavků na prokázání technické kvalifikace uvedené v bodě 5.3. zadávací dokumentace může být pro její splnění uznána pouze 1 dokončená stavební akce. Zbývající 2 stavební akce musí být provedeny na objektu stavby občanské vybavenosti, tj. budovy sloužící ku prospěchu společnosti, mezi které patří budovy sloužící pro zdravotní a sociální péči, pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sport, kulturu, služby a obchod, pro ubytování atd. Tyto stavby nejsou určeny k trvalému bydlení jako bytové nebo rodinné domy, jelikož mají společenské funkce.
- 2) Jedna z podmínek pro splnění minimálního rozsahu technické kvalifikace dle bodu 5.3. zadávací dokumentace je dokončená stavební akce, kde hodnota stavby činila nejméně 30 mil. Kč bez DPH. Vámi uvedená hodnota stavby tuto podmínku nesplňuje.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového