


## LEGENDA

| | |
|---|---|
| KK | KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ |
| ——— | NTL ROZVOD PLYNU – NOVÝ |
| — + — + — | NTL ROZVOD PLYNU STÁVAJÍCÍ |
| — — — — | STL ROZVOD PLYNU STÁVAJÍCÍ |

## POZNÁMKA

PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE BUDOU NAPOJENY Z PÁTEŘOVÉHO ROZVODU POMOCÍ STÁVAJÍCÍCH ODBOČEK, NEVYUŽITÉ ODBOČKY BUDOU ZASLEPENY

PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ PLYNOVÉ HADICE

PLYNOVÉ INFRAZÁŘIČE JSOU V PROVEDENÍ C, ODVOD SPALIN A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU BUDE PROVEDEN KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM PŘES STŘECHU DO VOLNÉHO VENKOVNÍHO PROSTORU

PŘI PRŮCHODU STĚNOU BUDE PLYNOVOD ULOŽEN DO CHRÁNIČKY KTERÁ PŘESAHUJE NEJMÉNĚ 10 mm DO OKOLNÍHO PROSTORU. KONCE CHRÁNIČKY JSOU UTĚSNĚNY PROTI VNIKÁNÍ VODY

Spektra spol. s r. o.
266 01 Beroun 2 , V Hlinkách 1548 , +42 311 740 111
www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

| | | |
|---|---|---|
| Odběratel | STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč | |
| Zakázka | SPŠ Třebíč<br>Výměna plynových zářičů na Strojírenské hale | |
| Stupeň | Dokumentace pro stavební povolení | Datum 05/2019 / Z.č. 4465–06–013/19 |
| Objekt | | Jednatel společnosti: Ing. Martin Dejdar |
| Část | D. Dokumentace stavebního objektu | Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Votruba |
| Díl | D.1.4 TPS – Vytápění, Rozvod plynu | Projektant: p. Petr Potočka |
| Název výkresu | IZOMETRIE PLYNOVODU | Formát: 8x A4 / Měřítko: 1:100 |
| Číslo výkresu | D.1.4.–11 | |
| Soubor : | | Datum vykreslení : |