

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 99934/2019

Vyřizuje/telefon
Mgr. Mikéšková / 564 602 417

V Jihlavě dne
10. 12. 2019

Veřejná zakázka: „Transformace Domova Háj III. - Chotěboř - stavební práce“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění položky č. 70 z listu SO_01 - D1.1. - arch. - s..., objekt CHB - Zdivo nosné dvouvrstvé z cihel děrovaných spojené na pero a drážku, zvukově izolační s vloženou izolací tl. 50 mm, pevnost cihel P10, P15, na maltu MC, tl. zdiva 430 mm.

Prosíme o vysvětlení, co je myšleno pojmem dvouvrstvé zdivo. Ve výkazu výměr je uvedena tl. 430 mm a v legendě materiálů v půdorysu 1.NP je tl. zdiva 450 mm.

Reakce zadavatele:

V projektové dokumentaci je platný popis zdiva z legendy zdiva. Administrativní chybou je popis ve výkazu výměr uveden nesprávně. Legenda hmot je umístěna na výkrese č. 02 a 03 v části D.1._SO.1._D.1.1-D.1.2._Výkresy_PDF.

Zároveň s odpovědí zadavatel zveřejňuje v sekci Zadávací dokumentace výkresy „03 půdorys 2.NP“ a „02 půdorys 1.NP“.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového