

**Vysvětlení zadávacích podmínek**

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | <b>„Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“</b> |
| Předmět veřejné zakázky: | stavební práce                                                                |

**Identifikační údaje zadavatele**

|                                       |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                | Kraj Vysočina                                                                                                                                      |
| IČO:                                  | 70890749                                                                                                                                           |
| Adresa sídla:                         | Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava                                                                                                                     |
| Profil zadavatele:                    | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>                            |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán<br>Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána<br>Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoba:                      | Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení<br>Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických                                                     |
| Telefon, fax:                         | +420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275                                                                                                            |
| E-mail:                               | <a href="mailto:tlustos.p@kr-vysocina.cz">tlustos.p@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:homola.o@kr-vysocina.cz">homola.o@kr-vysocina.cz</a>      |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 16. 12. 2019 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

**Dotaz 1:**

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení a tudíž bude nutné k hotové elektroinstalaci vyjádření TIČR, prosíme o zaslání výpočtu osvětlení.

**Odpověď:**

Zadavatel je přesvědčen, že tato informace je pro dodavatele v rámci přípravy nabídky zcela irelevantní. Pro podání nabídky je zásadní počet a typ svítidel, což je uvedeno v soupisu prací.

**Dotaz 2:**

Prosíme o doplnění výkazu výměr D1\_01-02\_4g1-Silnoprůdá elektroinstalace o položku Vyjádření TIČR.

**Odpověď:**

V soupisu prací je v části D1\_01/02\_4g1 je pro TIČR řádek 197 položka 603- Návštěva TIČR- 2ks. Touto položkou je zamýšlena kontrola TIČR a vypracování příslušného posudku pro uvedení objektu do provozu. Uvažuje se tato položka dvakrát, protože z etapizace výstavby vyplývá, že objekt bude kolaudován dvakrát - nejdříve se vybuduje nová část objektu sálů a po jejím provedení a uvedení do provozu, začne rekonstrukce stávajícího objektu. Na obě etapy bude potřeba vždy příslušné vyjádření.

Dotaz 3:

Vzhledem k propojení systému Měření a Regulace (MaR) se stávajícím systémem, prosíme o sdělení stávajícího systému MaR.

Odpověď:

Zadavatel již doplnil tuto informaci v rámci Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek I dne 20. 11. 2019 – jedná se o systém Johnson Controls.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází k doplnění či změně zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 12. 12. 2019, tj. to **do 24. 1. 2020 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 16.12.2019



Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána Kraje Vysočina