

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 102581/2019	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 17. 12. 2019
-------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------

Veřejná zakázka: „**Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnícké centrum Hradu Kámen**“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

A/ Zadavatel obdržel žádost o doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Ve zveřejněném výkazu výměr jsou nefunkční veškeré odkazy na přenos hodnot v listu Stavba. Vzhledem k tomu, že jako dodavatel můžeme doplňovat pouze modře podbarvená pole (údaje o firmě a jednotkové ceny), prosíme o zveřejnění výkazu výměr, kde budou všechny vzorce a odkazy správně fungovat.

Reakce zadavatele:

Do elektronického nástroje zadavatele EZAK v sekci Zadávací dokumentace byl vložen nový Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 2

Položka č. 262 z listu AO01 D1.1 + D 1.2 Pol a položka č. 21 z listu SO02 SO02 Pol se zdají být shodné. Jedná se o duplicitu, nebo jsou v každém listu uvažovány jiné schodišťové stupně?

Reakce zadavatele:

Jedná se o duplicitu - položka č. 21 z listu SO02 SO02 Pol –nenaceňovat.

Dotaz č. 3

Položka č. 79 - D+M tvarované sanační desky z listu AO01 D1.1 + D 1.2 Pol a položky č. 121- Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie a položka č. 129 - Fólie nopová sanační tl. 2,0 mm, výška nopů 60mm. Jedná se o duplicitu nebo jde o jiné práce než ty, které jsou uvažovány ve skladbách S1 a S2?

Reakce zadavatele:

Jedná se o duplicitu, položky vámi uvedené 121+129, ve výkazu 122+130 nenaceňovat.

Dotaz č. 4

Položka č. 8 a 9 z listu SO03 SO03_02 Pol a zároveň Výpis zařizovacích předmětů ZP6 a ZP7 popisují vybavení pro umyvadlovou desku. Má být součástí ocenění těchto položek i dodávka a montáž této desky nebo je uvažována někde jinde?

Reakce zadavatele:

Kamenné desky budou součástí položek ZP6 a ZP7.

Zadavatel poskytuje nový závazný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který plně nahrazuje původní soupis prací, dodávek a služeb.

B/ Zadavatel dále z vlastního podnětu uveřejňuje změnu zadávací dokumentace:

V části 3. Základních podmínek a požadavků pro vypracování nabídky vypouští následující text:

UPOZORNĚNÍ:

Následující položky, které doplňují soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nejsou obsaženy ve výkresové části projektové dokumentace:

Oddíl SO03 SO03_4 p. č. 1, číslo položky 1.1

Datový nástěnný rozvaděč, 19", výška 32U, hloubka 1000mm, šířka 800mm, odnímatelná bočnice, prosklené, dveře se zámkem, šedá barva 1273, 26.30.23

Oddíl SO03 SO03_4 p. č. 38, číslo položky 2.7

Spojovací FO kabel, 24vl SM 9/125, 26.30.23, instalace trubky 3 FO od krabice na patě nemovitosti

Oddíl SO03 SO03_3_1 p. č. 42

Vývody SK do místností č.1-4ks, č.12-2ks, č.13-4ks, č.22-2ks, č.23-2ks

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel předkládá nový soupis prací, dodávek a služeb, stanovuje nový termín pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí 15. 1. 2020 v 10.00 hod.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového