

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 14. 1. 2020 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 3. „Textová a výkresová část PD“, v části D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika, uvádí zadavatel následující:

Elektronická kontrola vstupu - EKV

Systém elektronické kontroly vstupu slouží ke kontrole vstupu u vybraných vstupních dveří. Dveře budou osazeny elektrickými zámky. Ovládání těchto zámků bude řešeno prostřednictvím bezkontaktních čteček. **Navržený systém pro řešení objekt bude vycházet ze systému již využívaného.** Přístupový systém s bezkontaktními médii, například karty, či přívěsky typu RFID Mifare je navržen pro režim online. Systém sestává z dveřních jednotek, ke kterým jsou připojeny bezkontaktní čtečky a ovládání elektrického zámku dveří a příslušný SW. Komunikace mezi SW a jednotlivými dveřními jednotkami probíhá prostřednictvím ethernet. Editaci oprávnění jednotlivých přístupů bude možné provádět z libovolného PC s přístupem k SW aplikaci EKV. U vytypovaných dveří je navrženo propojení systémů EKV a DT.

V příloženém textu se uvádí, že: „**Navržený systém pro řešení objekt bude vycházet ze systému již využívaného.**“. Dodavatel ovšem nikde v zadávací dokumentaci nenalezl informaci, jaký systém elektronické kontroly vstupu je aktuálně využíván. Tato skutečnost přitom může mít významný dopad na celkovou cenu díla.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, jaký systém elektronické kontroly vstupu je v objektu aktuálně využíván.

Odpověď:

Nemocnice používá systém IVAR, viz. Technické podmínky D1.01.4h1.

Dotaz 2:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 4. „*Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“, na listu D1_01/02_4h1 „*Slaboproudá elektrotechnika*“ je následující položka

41	K	Pol233	Modul dveřního alrmu včetně magnetického kontaktu (akustická i optická signalizace, deaktivace klíčem)	kpl	1,000
----	---	--------	--	-----	-------

Jako měrná jednotka je stanoven komplet. Dodavatel ovšem nikde v zadávací dokumentaci nenalezl detailnější specifikaci výše zmíněného modulu. Bez bližší specifikace přitom nelze uvedenou položku řádně ocenit.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o doplnění chybějících informací k uvedené položce tak, aby ji bylo možno řádně ocenit.

Odpověď:

Vybavení pro jedny dveře bude sestávat z optické i akustické signalizace, magnetického kontaktu a klíčového spínače. Neoprávněný průchod bude signalizován opticky i akusticky v místě, může být proveden i přenos na pracoviště ostrahy. Alarm bude možné "přemostit" pomocí klíče.

Příkladové foto:



Dotaz 3:

V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr v části D2_02 – Kanalizace, se nachází položka číslo 29 Montáž dešťové zdrže **objem 20,8 l vody**, včetně šachet – kus 1,000 a 30 Dešťová zdrž **objem 20,8 l vody**, včetně napojovacích a vstupních šachet – dodávka – kus 1,000.

Ve výkresové části D2_02_05 Dešťová zdrž je zakreslena zdrž o objemu 20,8 m3. Viz níže

Objem 2. díla, 2x10,4 = 20,80 m³

NOD14=Objem jedné díla = 10,4 m³, hmotnost díla = 10,8 t

NOD15=Objem jedné díla = 10,4 m³, hmotnost díla = 10,8 t


Ustanovení únosnosti základové spáry 180 kPa. Někdy se ukazuje do výkupu objektivně na betonovou desku tl. 150mm

Sestava má být pro účelový účel geologických podmínek stavby.

DEŠŤOVÁ ZDRŽ 20,80m³

D2.02 Kanalizace

TENTO VÝKRES A JEHO ČÁSTI JSOU VLASTNOSTÍ ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT JELIKOŽ
JINÝ ZÁKAZNÍK NEBO JEHO ZÁKAZNÍK (ČLE ZA KLASA Č. 12/2020 Q1.1)

VYPRACOVATEL: PENTA a.s., Mělník 12, 566 01 Jihlava			
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ	
VEDOUcí PROJEKTANT: PENTA a.s., Mělník 12, 566 01 Jihlava	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN		
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava			
NÁZEV AKCE	FORMAT	5x 44	
NEMOCNICE TŘEBÍČ	DATA	8 / 2019	
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PAVILONU OPERAČNÍCH SÁLŮ	STUPEŇ	DPS	
VÝKRES	ČÍSLO	4 30-18-0	
Dešťová zadrž	VERZE	0 VYPRACOVAL	
	1 : 25	D2.02-05	

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o sdělení, zdali platí požadavek na zadrž o objemu 20,8 l nebo 20,8 m³ a v této souvislosti i o příslušnou úpravu zadávací dokumentace.

Odpověď:

Z odborného hlediska je zcela nesporné, že platí požadavek na zadrž o objemu 20,8 m³. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel opravil údaj v soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz 4:

Ve vysvětlení a změně zadávacích podmínek ze dne 05. 12. 2020 v reakci na dotaz dodavatele, týkající se požadavku zadavatele, stanoveného zadávací dokumentací, konkrétně v příloze č. 2 Obchodní podmínky v odstavci 2.2.2, že: „*Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.*“, kde dodavatel namítal nereálnost požadavku zadavatele, zadavatel zjevně nereagoval na položený dotaz.

Dodavatel si proto touto cestou dovoluje požádat opětovně zadavatele o vypuštění části textu odstavce 2.2.2 „*na dobu jeho životnosti a jeho provozování*“, protože dodavatel při nejlepší vůli nemůže zadavateli garantovat, že dílo, které zrealizuje podle dnes platných norem, bude vyhovovat normám, které budou platit například za 80 let, kdy dílo může být zadavatelem stále provozováno a kdy stále bude trvat jeho životnost (návrhová životnost pozemních staveb je 80 až 100 let).

Dodavatel si dovoluje požádat zadavatele o sdělení návrhové životnosti stavby předmětné veřejné zakázky.

Odpověď:

Zadavatel je přesvědčen, že dotaz řádně a srozumitelně vysvětlil v rámci Vysvětlení a změny zadávacích podmínek V ze dne 5. 12. 2019. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel znovu uvádí, že formulace „na dobu jeho životnosti a jeho provozování“ pouze zavazuje zhotovitele dodržet aktuálně platné vyjmenované předpisy (ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce) obsahující případné požadavky a podmínky nutné k provozu a zajištění standardní životnosti zhotovovaného plnění.

Pokud by zadavatel zamýšlel dodavatelem prezentovaný výklad, text by zněl „a to po dobu jeho životnosti...“, zároveň by do soupisu prací, dodávek služeb byla doplněna adekvátní položka. Rovněž je třeba uvést, že dílo je specifikováno projektovou dokumentací a jakákoliv změna vyjmenovaných předpisů by v budoucnu vedla rovněž k úpravě technické specifikace příslušné části díla, tj. o změnu závazku ze smlouvy.

Zadavatel tedy nepovažuje za relevantní sdělovat dodavatelům odhadovanou životnost stavby a rovněž nepřistupuje k úpravě obchodních podmínek.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu těchto změn. Povaha provedených doplnění a úprav zadávacích podmínek je ovšem z hlediska možnosti zadavatele promítnout tyto úpravy do své nabídky z hlediska časové náročnosti zanedbatelná, proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 12. 12. 2019, tj. **do 24. 1. 2020 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami soupisu prací uveřejní opravené znění přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne 15. 01. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina