

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 15. 1. 2020 následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

D1_01_4e – Zdravotně technické instalace

130	K	724246010r	Chemické zabezpečení proti legionelle dávkovací komplet s nádrží a impulzním vodoměrem	soubor	1,000
-----	---	------------	--	--------	-------

Pro zpracování návrhu a cenové nabídky budeme potřebovat znát maximální okamžitý průtok vody m³/hod a také denní spotřebu teplé vody.

Odpověď:

maximální okamžitý průtok teplé vody 3,2 m³/h;

denní potřeba teplé vody 11,3 m³

Dotaz 2:

D2_51 – Technologie stravování

Žádáme bližší specifikaci některých prvků např:

Konvektomat – požadované funkce, vývin páry apod.

El. mlýnek na kávu – nastavení hrubosti, počtu šálků, velikost zásobníku

El. kávovar automat – požadované funkce, velikost zásobníku vody

Tabletový vozík vč. tabletů -

Odpověď:

Konvektomat

Bojlerový, s dotykovým displejem

režimy vaření: automatický systém vaření, manuální vaření se třemi módy: konvence 30 – 300 st, pára 30 – 130 st, kombinace konvence a páry 30 – 300 st. C.

okamžité zahájení vaření nebo odložený start

programovatelné režimy, vaření v automatickém chodu (až 15 cyklů), režim víceúrovňového vaření

monitorování HACCP

vzdálený přístup

automatický zpětný chod ventilátoru – 6 rychlostí

dveře s dvojitým temperovaným tvrzeným sklem s meziprostorem

krytí IPX5

vícebodová teplotní sonda

vestavěná samozatahovací ruční sprcha

El. mlýnek na kávu – je specifikován jako součást poz. 17 (el. kávovar automat)

El. kávovar automat

nápojení na přívod vody, digitální displej, 5 druhů nápojů, funkce přípravy kapučina, předspaření, kapacita 150 porcí /den, zásobník na odpad 40 porcí, tryska na vodu /páru, elektronický systém dávkování, ocelové mlecí kameny, 8 stupňů hrubosti mletí, vysoký objem zásobníku – 1 kg kávy

Tabletový vozík vč. tabletů

Celonerezové provedení (nemagnetická nerezová ocel CNS č. 1.4301).

Polyuretanová dvojitá izolace pláště a dvojitě dno.

Na obou stranách vozíku ergonomicky umístěna dvě vertikální madla.

Dveře vozíku s aretací v otevřené poloze v provedení s pružinovou západkou, tzv. self - aretace.

Jeden zámek.

Odtokový otvor ve dně vozíku (snadné mytí a údržba).

Úhel otevření dveří 270 °.

Čtyři masivní ochrany na rozích vozíku proti případnému nárazu.

Nerezová kolečka - Ø 200 mm. 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou.

Hmotnost: 168 kg

Podnos servírovací v rozměru EN,

Materiál: sklolaminátový zesílený polyester vyztužený skelným vláknem.

Rozměr Euronorma (EN) 530 x 370 mm.

Hladký povrch, protiskluzový.

Chemická i mechanická odolnost.

Výstupky pro stohování podnosů.

Vhodné pro mytí a sušení v průmyslové myčce.

Odolné proti nárazu a zlomení.

Odolné proti poškrábání a tvorbě skvrn.

Zesílené hrany pro ruční i automatické stohování.

Tepelná odolnost - 40°C až + 140°C

Polohluboký talíř

Bílý, silnostěnný porcelán.

Rozměr (š-h-v): ø 255 mm

Izotermický plastový poklop talíře

Tepelně izolovaný plastový poklop jídelního talíře o Ø 255 mm

Dvouplášťové, izolované provedení s polyuretanovou pěnou bez CFC (bez freonů).

S vylisovaným úchytem.

Výška jednoho kusu je 60 mm.

Barva fialková (šeřík).

Vyrobeno z polypropylenu.

Rozměr (š-h-v): Ø 255 x 60 mm

Ohřívací a udržovací miska stohovatelná, pod hlavní porcelánový talíř

Ohřívací miska (peleta) se nahřeje a vloží pod hlavní talíř v tabletu

pro delší udržení požadované teploty jídla dle HACCC při jeho distribuci.

Nerezové, dvouplášťové provedení misky z materiálu CN 18/10, matná, včetně uzavřené, speciální tekuté náplně a prolisů pro rozměry odpovídající porcelánovým talířům.

Vysoká akumulace tepla.

Pro talíře Ø 255/190 mm a misky Ø 19 mm.

Síla pláště: 14 mm

Rozměr (š-h-v): Ø 255 /190 x 34 mm

Miska (podložka) pod udržovací CNS misku, barva fialková

Miska je vyrobena z polypropylenu.

Jednostěnné provedení.

Barva fialková (šeřík).

Vkládá se pod udržovací misku

Miska CNS 0,3 l na polévku, izotermická

Celonerezová, dvouplášťová, izotermická miska s oušky.

Matné provedení povrchu.

Rozměr (š-h-v): Ø 132,5 x 61 mm

Vnitřní objem: 3.0 dcl.

Víčko plastové fialkové na polévkovou CNS misku

K nerezové misce do tabletu

Jednostěnné provedení.

Provedení ve fialkové barvě.

Vnější průměr: Ø 138 mm.

Vnitřní fazeta: Ø 120 mm (odpovídá vnitřnímu průměru misky).

Tloušťka víčka s fazetou: 16 mm.

Materiál o síle: 5,93 mm.

Rozměr (š-h-v): Ø 138 x 16 mm

Porcelánová miska 0,3 l na polévky nebo přílohy

Silnostěnný porcelán, bílé provedení.

Vnitřní výška 50 mm.

Vnitřní Ø dna 80 mm.

Víko z polypropylenu na porcelánový bujon šálek

Rozměr (š-h-v): Ø 118/109 x 58 mm

Polypropylenové víčko průsvitné proti vyšplíchnutí k porcelánové misce čtvercového tvaru

K bílé porcelánové misce na přílohy do tabletu
Jednostěnné provedení.
Výška víčka: 8 mm.
Materiál o síle až 3 mm.
Rozměr (š-h-v): 115 x 115 mm

Nerezový držák (klipsna) karet
Vyrobeno z nerezové oceli.
Rozměr (š-h-v): 60 x 60 x 32 mm

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Povaha provedených doplnění zadávacích podmínek je ovšem z hlediska možnosti zadavatele promítnout tyto úpravy do své nabídky z hlediska časové náročnosti zanedbatelná, proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2020, tj. **do 27. 2. 2020 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 17. 01. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina