

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 17. 1. 2020 následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

Dle projektové dokumentace EPS má být veškerá činnost na stávajícím systému EPS koordinována se servisní firmou. Prosíme o zaslání kontaktu na servisní firmy EPS.

Odpověď:

Patrol group s.r.o. Jihlava (servis EPS v nemocnici)

Dotaz 2:

Dle projektové dokumentace Slaboproudy mají prostora mezi jednotlivými požárními úseky a podlažími utěsněny například protipožárním zpevňujícím tmelem. Prosíme o doplnění protipožárního zpevňujícího tmelu do zaslané specifikace materiálu.

Odpověď:

Požární ucpávky nejsou součástí projektové dokumentace Slaboproudu. Jsou vykázány v projektové dokumentaci Požárně bezpečnostního řešení.

Dotaz 3:

Dle projektové dokumentace Měření a Regulace má dodat požární ucpávky mezi jednotlivými požárními úseky. Prosíme o doplnění požárních ucpávek do zaslané specifikace materiálu.

Odpověď:

Požární ucpávky nejsou součástí projektové dokumentace Měření a Regulace. Jsou vykázány v projektové dokumentaci Požárně bezpečnostního řešení.

Dotaz 4:

Dle projektové dokumentace Měření a Regulace (MaR) má proveden přenos na stávající operátorsko-inženýrské pracoviště. Prosíme o sdělení stávajícího systému MaR.

Odpověď:

V nemocnici Jihlava, kam by měl být proveden komunikační propoj, je instalován řídicí systém Siemens Desigo.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Povaha provedených doplnění zadávacích podmínek je ovšem z hlediska možnosti zadavatele promítnout tyto úpravy do své nabídky z hlediska časové náročnosti zanedbatelná, proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2020, tj. **do 27. 2. 2020 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 22.1. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina