

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 22. 1. 2020, 23. 1. 2020 a 24. 1. 2020 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

D1_01_1 stavební část – O74

778	K	76742-R74	Ozn.O74 - Zástěna - vertikální žaluzie 890x2900 mm, včetně nosiče a ručního ovládání, D+M	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Ve výpisu výrobků je uvedena délka 5000 mm a výška po podhled 2600 mm (příčmě celková výška místnosti je 3,465 m)

Žádáme o prověření a případné provedení opravy.

Odpověď:

Dodávka výrobku je požadována včetně pomocné konstrukce pro prokotvení nad podhledem, proto zadavatel nikterak v souvislosti s tímto dotazem neupravuje text zadávacích podmínek.

Dotaz 2:

D1_01_1 stavební část – Z83

610	K	76721-R04	Ozn. Z83 - Ocelové dveře 500x1970 mm, vnitřní, jednokřídlové, polodrážkové, otočné, D+M	kus	2,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Ve výpisu výrobků je uveden pouze jeden kus dveří Z83 (jakož i k nim patřící zárubně Z16 - ve VV chybně značena Z17)

Žádáme o prověření a případné provedení opravy.

Odpověď:

Zadavatel požaduje dodávku 1 ks dveří Z83. V soupisu prací, dodávek a služeb počet upraven a přejmenován ze Z17 na Z16.

Dotaz 3:

máme dotaz k profesi vytápění – podlahové vytápění, následující položky nejsou obsaženy ve výkazu výměr:

1 205159 1 001	Systémová deska Varionova s izolací 11/31 (22,4 m2)	4383	m2
1 137427 1 050	ochranná trubka 16/17	1000	m
1 217904 1 001	okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm	4821	m
1 227849 1 001	Spojovací pás	438	ks
1 227859 1 001	Ukončovací pás	877	ks
1 239203 1 001	Upevňovací skoba	1315	ks
1 208122 1 001	sada kohoutů přímých pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1"	33	par
1 258408 1 002	vodící oblouk 90° - 16/17	658	ks

Jedná se vlastně o komplet kotvení podlahovky.

Odpověď:

Systémová deska a okrajová dilatační páska je součástí stavebního slepého rozpočtu.

Ochranná trubka je vykázána jako samostatná položka č. 39 - potrubí 18*2 s ochranou plastovou trubkou d 25- přípojky podlahového vytápění.

Spojovací a ukončovací pás nejsou pro systém navržený v PD potřebné.

Sady kohoutů jsou uvažovány součástí rozdělovačů.

Vodící oblouk a upevňovací skoba a případný další kotevní a pomocný materiál je uvažován součástí položky č. 113 – potrubí 18*2/17*2/.

Dotaz 4:

Jaká je požární odolnost dveří pro výtahy V1, V2, V3 a V4?

Odpověď:

Dveře zmíněných výtahů jsou bez požární odolnosti.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Povaha provedených doplnění zadávacích podmínek je ovšem z hlediska možnosti zadavatele promítnout tyto úpravy do své nabídky z hlediska časové náročnosti zanedbatelná, proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2020, tj. **do 27. 2. 2020 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne 27. 01. 2020



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana Kraje Vysočina