

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána Ing. Petr Kolář, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš – ve věcech zadávacího řízení Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických
Telefon, fax:	+420 564 602 218, Tel: +420 564 602 275
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz ; homola.o@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 27. 1. 2020 a 28. 1. 2020 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

D1_01_1 stavební část – dveře dřevěné protipožární

Ve výkazu výměr jsme se pokusili spárovat dveře se zárubněmi

velikost	Dveře			Zárubně	
	označ. - kus	celk			celk
700x1970	T50 - 1	1			0
800x1970	T51 - 16	16		T60 - 15 + T61 - 2	17
1100x1970	T52 - 23+9	32		T62 - 5 + T63 - 26 + T63i - 1	32
900+500x1970	T53 - 5	5		T64 - 5 + T66 - 8	13
900+800x1970	T54 - 9	9			0
1100+500x1970	T55 - 2	2		T65 - 3	3
900+450x1970	T56 - 1	1		T67 - 1	1

Žádáme o prověření a případné provedení opravy.

Odpověď:

Dveře T50 jsou do ocelové zárubně Z20.

Zárubeň T61 - správně 1ks – opraveno na příslušném listu PSV.

Zárubeň T66 – správný rozměr je 900+800/1970 – opraveno na příslušném listu PSV.

Dveře T54 – správně 8 ks – opraveno na příslušném listu PSV.

Dveře T55 – správně 3 ks – opraveno na příslušném listu PSV.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením upravil i výkres D1_01_1-16 1NP C.

Dotaz 2:

D2_51 – technologie stravování

Ve vysvětlení ...č. III ze dne 17.01.2020 v dotazu 2 uvádíte

El. mlýnek na kávu – je specifikován jako součást poz. 17 (el. kávovar automat)

Ve výkazu výměr z 23.1.2020 jsou přesto obě položky uvedeny.

58	K	Pol323	16 - El. mlýnek na kávu	ks	1,000
59	K	Pol324	17 - El. kávovar automat	ks	1,000

Máme tedy ocenit pouze položku kávovaru (324 - 17) a položku mlýnku (323 - 16) nechat záměrně nulovou?

Odpověď:

Položka č.58 – 16 El. mlýnek na kávu je vysvětlení č. III ze dne 17. 1.2020 součástí položky 59 – 17 El. kávovar automat. V soupisu prací, dodávek a služeb opraveno (položka č.58 zrušena).

Dotaz 3:

D1_01_4e Zdravotně technické instalce

Z jakého materiálu budou rozvody vnitřního vodovodu?

V Technické zprávě je uvedeno potrubí nerezové a ve výkazu výměr potrubí měděné spojované měkkým pájením (pol.č.74-80).

Rozvody požárního vodovodu jsou dle TZ z měděného potrubí.

Žádáme o úpravu ve výkazu výměr - upřesnění potrubí vnitřního vodovodu a rozdělení na nerezové a měděné.

Popis z TZ:

Rozvody jsou navrženy z nerezového potrubí, opatřeného tepelnou izolací z kamenné vlny pro izolaci potrubních rozvodů v tloušťce odpovídající požadavkům vyhlášky č. 193/2007. Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb je

Rozvod požárního vodovodu a suchovodu vedeného v objektu je navržen z měděného potrubí, opatřeného náplekovou tepelnou izolací. Volně vedené rozvody a

Výkaz výměr:

74	K	722160133	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	2 720,000
75	K	722160134	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	1 410,000
76	K	722160135	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	550,000
77	K	722160136	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	245,000
78	K	722160137	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	250,000
79	K	722160138	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	230,000
80	K	722160141	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 88x2 mm	m	120,000

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje správnost údajů uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, tj. jedná se o měděné rozvody.

Dotaz 4:

Položka č. 104 a 115 Filtr se zpětným proplachem DN 80 je duplicitní?

V PD je pouze jeden kus.

Žádáme o úpravu výkazu výměr.

104	K 722231288p	Filtr se zpětným proplachem PN16, plastová jímka se sítkem 100, DN80, vč.montáže	kus	1,000
115	K 722234270p	Filtr se zpětným proplachem DN 80 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000

Odpověď:

Ano, položka - 115 Filtr se zpětným proplachem je duplicitní. Upraveno v soupisu prací, dodávek a služeb.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávacích podmínek, posoudil zadavatel povahu tohoto doplnění. Povaha provedených doplnění zadávacích podmínek je ovšem z hlediska možnosti zadavatele promítnout tyto úpravy do své nabídky z hlediska časové náročnosti zanedbatelná, proto ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změně zadávacích podmínek ze dne 10. 1. 2020, tj. **do 27. 2. 2020 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění přílohy č. 3 zadávacích podmínek- textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a přílohy č. 4 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace pod názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne



Ing. Petr Kolář
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina