

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 13604/2020

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
10. 2. 2020

**Veřejná zakázka na stavební práce
„ČZA v Humpolci, střední škola – oprava kotelny na budově školy, Humpolec“**

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Z projektové dokumentace a výkazu výměr nelze vyčíst délky/počet kusů potrubí pro přívod vzduchu a odtah spalin.

Reakce zadavatele:

Potrubí pro přívod vzduchu a odtah spalin jsou řešeny komínem izolovaným - třísložkové provedení.

Celková součtová délka odkouření cca 7 m (3m + 4m), celková délka přívodu spal. vzduchu cca 9 m (4,5m + 4,5m) - celé třísložkové provedení. Jednotlivé počty kusů potrubních dílů, kolen apod. viz výkaz výměr části Zařízení pro vytápění staveb - pol. č. 16 - 33. Z půdorysu a řezu v PD v měřítku 1:50 jsou délky také patrné.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměru je uvedeno pouze třísložkové potrubí a třísložkové tvarovky.

Reakce zadavatele:

Ano. Jelikož v celé délce se jedná o třísložkový izolovaný komín.

U spalin navrhuji od kotle vřadit díl pro odtok kondenzátu a kontrolní prvek, pak přechod do

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

třísložky. Stejně pak u sání vzduchu - po osazení redukce potrubí sání vzduchu na nástavec kotle a kontrolního prvku, přechod na třísložku.

Dotaz č. 3:

Je možné blíže specifikovat, jak u spalinové cesty, tak pro přívod vzduchu, jestli a kolik metru je neizolovaných a kolik metrů je v třísložkovém provedení?

Reakce zadavatele:

V celé délce se jedná o třísložkový izolovaný komín - jak na spalinové cestě, tak na přívodu vzduchu – viz výše.

Dotaz č. 4:

Je izolace potrubí potřebná pouze nad střechou?

Reakce zadavatele:

Izolace potrubí je důležitá i v podstropním prostoru z důvodu kondenzace na potrubí. Z tohoto důvodu řešíme třísložkový izolovaný komín i ve vnitřním podstřešním prostoru.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nemění zadávací dokumentaci, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina