

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 4

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

Název veřejné zakázky: **Dodávka UPS KSÚSV včetně instalace**

Evidenční číslo VZ: N-DO-47-2019

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dotaz č. 4/1

Dobrý den, dovoluujeme si Vás požádat o zodpovězení dotazu:

Zadavatel skutečně požaduje umístění nové UPS dle půdorysu místnosti uvedené v dodatečné informaci č. 3/18, kde je umístění nové UPS uvažováno za vstupními dveřmi, které se otvírají směrem do místnosti, přestože je to v přímém rozporu s ČSN 33 2000–7–729, kdy v případě montážních a servisních prací na zařízení by obsluha byla nucena vstupní dveře zavřít, čímž by došlo k zásadnímu zamezení možnosti bezpečného úniku osob z této místnosti?

Dodatečná informace č. 4/1

Ano, zadavatel požaduje umístění dle zaslaného půdorysu.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Datum uveřejnění a odeslání dodatečných informací: 11.2.2020

Mgr. Dušan Baranovič

vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek