

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 15159/2020	Vyřizuje/telefon Bc. Nestrojilová / 564 602 417	V Jihlavě dne 13. 2. 2020
-------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka: **VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce elektroinstalace**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz:

II. a III. Etapa – Elektronické komunikace – ve výkresech datových rozvaděčů „18096 - SPŠŽnS_ŠKOLA-D.1.4.8-27-DR1+DR3+DR4“ je uvedeno, že racky mají ve výbavě ventilaci s termostatem, ale ve VV není ventilace s termostatem na tyto racky obsažena. – Žádáme o upřesnění nebo úpravu VV.

Reakce zadavatele:

Dodavatel ocení níže uvedené položky následujícím způsobem:

Do jednotkové položkové ceny rozvaděčů DR1, DR3 a DR4 musí být zahrnuta i ventilace, jakožto součást datového rozvaděče - viz výkres „18096 - SPŠŽnS_ŠKOLA-D.1.4.8-27-DR1+DR3+DR4.pdf“. Jedná se o tyto položky:

List SO 01 03 Pol, položka č. 60 - Stojanový rozvaděč, 19", v. 33U (1600mm), h. 600 mm, š. 600mm; (DR1+DR3)

Upřesnění položky: "Rozvaděč komplet, včetně ventilační jednotky (ventilační jednotka s montážní deskou se 2 ventilátory, s termostatem, pro montáž do horního nebo dolního rámu rozvaděče, vč. příslušenství)"

List SO 02 03 Pol, položka č.75 - Nástěnný rozvaděč, 19", v. 18U (891 mm) , h. 500mm, š. 600mm; (DR4)

Upřesnění položky: "Rozvaděč komplet, včetně ventilace (rozvaděč s 2× perforací horního nebo bočního krytu pro ventilátory, 2 ventilátory, s termostatem, vč. příslušenství)"

Vzhledem k tomu, že tato informace pouze upřesňuje zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Dodatečná informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového