

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poř. č. 3

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

Název veřejné zakázky: **Pořízení nábytku pro přístavbu administrativní budovy KSÚSV Jihlava**

Evidenční číslo VZ: N-DO-6-2020

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Dotaz č. 3/1

...žáda chcete 6 mm (krom kuchyňské linky) barva není specifikována, takže bílá MDF 6 mm je v pořádku?

Dodatečná informace č. 3/1

Záda oboustranně pohledová, tak aby mohlo být použito skříně jako prostorový dělicí prvek. Barva korpusu polic a dveří provedení buk. (příloha A2, str. 1). Tzn. i žáda buk.

Dotaz č. 3/2

...co přesně si představujete pod pojmem rektifikace?

Dodatečná informace č. 3/2

Rektifikace je systém, který umožňuje v případě nerovné podlahy výškové dorovnání kancelářského nábytku (např. příloha A2, str. 4, str. 6).

Dotaz č. 3/3

...Příloha A1 řádek 63, 104 - pracovní stůl zakončovací, je psána výška 130 mm, nerozumím tomu, když materiál na stoly je 25 mm.

Dodatečná informace č. 3/3

Tloušťka materiálu na stoly je 25 mm, celková výška včetně zesíleného segmentu (tedy kování) je 130 mm. Tedy platí oba údaje.

Dotaz č. 3/4

...Příloha A1 řádek 112 - stůl 1 noha 90° levý

Dodatečná informace č. 3/4

viz obrázek



Dotaz č. 3/5

...Příloha A1 řádek 110 - centrální noha nebo klasická stolová?

Dodatečná informace č. 3/5

klasická stolová noha, viz obrázek



Dotaz č. 3/6

...Příloha A1 řádek 116 (kuchyň) - v excelu je psána tloušťka desky 50 mm a v technické dokumentaci A2 je psáno 28 mm, co platí?

Dodatečná informace č. 3/6

Tloušťka pracovní desky je 50 mm, skládá se z desky tloušťky 28 mm a ochranné lišty proti zatékání vody. Platí oba údaje.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Datum uveřejnění a odeslání dodatečných informací: 18. 2. 2020

Mgr. Dušan Baranovič

vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek