

Zápis


Z technicko - dokumentační komise konané dne 9. 10. 2019, 9:00 hod,
na KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava
ve věci:

II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace PDPS k akci II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009.
- Rozpočtové náklady stavby 8.565.897,93 vč. DPH
- Soupis prací:
 - SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
 - pol.1 a 2 (zkoušení nezáv.zkušebnou) – vypustit
 - pol.3 (geodetické práce) – jednotka Kč, počet jednotek 1
 - pol.5 (RDS) – doplnit požadavek na TePř demolice mostu a rozsah RDS
 - pol.7 (GP) – jednotka Kč, počet jednotek 1
 - pol.8 (Fotodokumentace z průběhu výstavby) – vypustit
 - pol.9 (Geotechnik) – doplnit geolog, geotechnik objednatele, čerpání se souhlasem AD, TD a objednatele
 - pol.12 (Informační tabule) – doplnit rozměry a odkaz (http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4026814)
 - pol.13 (Inženýrská činnost DIO) – doplnit rozměry, vypustit popis položky včetně náhrady provozovatelům linek autobusové dopravy, výlukových jízdních řádů, apod.
 - pol.15 až 20 (svislé značky pro DIO) – použít ocelové značky
 - SO 001 Bourání
 - pol. 2 a 4 (demolice stáv.základů a uložení na skládku) – 80% uložení na skládku KSÚSV, p.o. vč. dopravy, 20% k likvidaci a uložení na skládku vč. poplatků za skládku
 - SO 201 Most ev. č. 402-009
 - pol.4 (provizorní lávka pro pěší) – opravit min. volnou š. 1,5 m; doplnit údaje k zábradlí
 - pol.7 a 8 (kácení stromů+odstranění pařezů) – zůstane kácení stromů vč. odstran.pařezů na pozemcích Lesy ČR, ostatní pouze odstran.pařezů
 - pol.10 (odstran.původních vozovk.vrstev) – přehodnotit použití položky, výměna aktivní zóny, předpoklad odkopávka zeminy
 - pol.13 (frézování pro potřeby stavby) – veškerý vyfrézovaný materiál z asfaltových vrstev bude využit na nezpevněné krajnice a sjezdy
 - pol.14 (frézování nad potřeby stavby) – položku zrušit

- pol.24 (zásyp zeminou) – přehodnotit použití vytěžené zeminy ze stavby do zemních konstrukcí zásypů dle vhodnosti a požadovaných parametrů
 - pol.27 (dočasné zábory) – doplnit uvedení pozemků do původního stavu a protokolární předání vlastníků pozemků
 - pol.35 (záporové pažení) – doplnit položku vrtání vč. zatřídění zemin a hornin
 - pol.43 (břehové opevnění) – přehodnotit vhodnost použití položky k dané konstrukci, předpoklad dlažba z lom.kamene do betonu
 - pol.44 a 45 (ŽB montované prvky) – v ZOV bude doplněno provádění montáže a jeřábových prací ze silnice bez zřízení pracovních plošin a dalších opatření
 - pol.51, 52 a 53 (spadiště) – přehodnotit vhodnost použití položky k dané konstrukci, předpoklad zához z lomového kamene s urovnáním horního líce
 - pol.59 (infiltrační postřik) – doplnit s podrcením drobným kamenivem
 - pol.65 (izolace NK) – prověřit použití pečetící vrstvy
 - pol.66 (ochrana izolace NK) – prověřit duplicitu s položkou č. 42
 - pol. 68 (ocelová svodidla) – přehodnotit ÚROVEŇ ZADRŽ z H1 na N2
 - doplnit pol. ocelové dvouřadé trubkové zábradlí v. 1,1 m nad vtokem a výtokem
- Přípomínky zást. zřizovatele Kraj Vysočina ing. Lišky budou zapracovány do PDPS a soupisu prací

Zapsal: ing. Jaroslav Jirků







PREZENČNÍ LISTINA

technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace PDPS

akce: II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009

datum: dne 9. 10. 2019 – středa – 9:00 hod

místo: V kanceláři inspektora mostů R. Matějčka, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Organizace	Jméno a příjmení - čitelně	Telefon	E-mail	Podpis	Souhlas*
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	jirku.j@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Jihlava	Radek Matějček	739 100 835	matejcek.r@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	vavrinkova.m@ksusv.cz		ANO / NE
Kraj Vysočina	Ing. Karel Liška	724 650 221	liska.k@kr-vysocina.cz		ANO / NE
D projekt, Brno	Ing. Jan Pracný	602 966 867	jpracny@gmail.com		ANO / NE
Obec Kněžice	Radek Žák	737 243 023	starosta@knezice.com		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

Souhlas* (nehodící se škrtněte)

ANO účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

☎: 567 117 158

fax: 567 117 198

www.ksusv.cz

e-mail: ksusv@ksusv.cz

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

TDK k PDPS II/402 Kněžice – most ev. č. 402 - 009

Liška Karel Ing. <Liska.K@kr-vysocina.cz>

8. října 2019 12:21

Komu: Jirků Jaroslav <jaroslav.jirku@ksusv.cz>, Jan Pracný <jpracny@gmail.com>, Matějček Radek <radek.matejcek@ksusv.cz>, "mistostarosta@knezice.com" <mistostarosta@knezice.com>, Obec Knezice <starosta@knezice.com>, Kačenka Leopold <leopold.kacenka@ksusv.cz>
Kopie: Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>, Fiala Eduard <eduard.fiala@ksusv.cz>, "Matulová Hana Ing." <Matulova.H@kr-vysocina.cz>

Dobrý den,

Jak jsem již avizoval, zítra se se TDK nezúčastním (jsem mimo Jihlavu). „Prolétl“ jsem PDPS a nenašel jsem nic, co bych zásadně připomínkoval. K soupisu prací mám tři drobné poznámky, ale nechám na vašem uvážení:

- 1) Vedlejší a ostatní náklady – pol.1 a 2 (zkoušení nezáv.zkušebnou) – běžně už nedáváme, doporučuji vypustit
- 2) Vedlejší a ostatní náklady – pol.15 až 20 (svíslé značky pro DIO) – asi bych dal spíše ocelové než hliníkové
- 3) Most – pol.14 (frézování nad potřeby stavby) – dal bych spíše s odvozem na skládku (+ skládkovné) než na KSÚSV

Jinak mě nic nenapadá.

S pozdravem

Ing.Karel Liška


oddělení investiční a správy komunikací
odbor dopravy a silničního hospodářství

mobil.: +420 724 650 221

tel.: +420 564 602 216

fax.: +420 564 602 428

e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz



Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749 **web:** www.kr-vysocina.cz **facebook:** [facebook](#)

[Citovaný text byl skryt]



F_Soupis prací - Kněžice_k odsouhlasení KSUSV.xls

Zápis

Z technicko - dokumentační komise konané dne 11. 7. 2019, 10:30 hod,
na KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava
ve věci:

II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DSP k akci II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009.
- Projektant požádá Obec Kněžice o vydání Rozhodnutí povolení ke kácení pro všechny stromy vyznačené v koordinační situaci
- Plán kontrolních prohlídek bude upraven na základovou spáru, NK a dokončenou stavbu
- Vozovka bude zařazena dle katalogových listů TP 170.
- Stávající spadiště pod přehrázkou na pozemcích a v majetku Lesů ČR budou respektovány požadavky Lesů ČR v plném rozsahu
- Po dobu výstavby bude zachován příjezd k okolním nemovitostem a to jak pro majitele, nájemce a IZS

Zapsal: ing. Jaroslav Jirků

TDK k DSP II/402 Kněžice – most ev. č. 402 - 009

Liška Karel Ing. <Liska.K@kr-vysocina.cz>

10. července 2019 17:51

Komu: Jirků Jaroslav <jaroslav.jirku@ksusv.cz>, Jan Pracný <jpracny@gmail.com>, Vavřínková Monika <monika.vavrinkova@ksusv.cz>, Matějčík Radek <radek.matejcek@ksusv.cz>, "mistostarosta@knezice.com" <mistostarosta@knezice.com>, Obec Knezice <starosta@knezice.com>, Kačenka Leopold <leopold.kacenska@ksusv.cz>

Dobrý den,

Zběžně jsem to DSP prošel, dle mého názoru byly připomínky z DÚR zapracovány, rozsah příloh je taky vcelku podle vyhlášky, takže za mne OK. Pouze bych možná ještě trochu zredukoval seznam kontrolních prohlídek – cca tři (základová spára, NK a dokončená stavba). Zítra se z TDK omlouvám, nestíhám.

S pozdravem

Ing.Karel Liška


oddělení investiční a správy komunikací
odbor dopravy a silničního hospodářství

mobil.: +420 724 650 221

tel.: +420 564 602 216

fax.: +420 564 602 428

e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz



Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

IČ: 70890749 **web:** www.kr-vysocina.cz **facebook:** [facebook](#)

[Citovaný text byl skryt]





PREZENČNÍ LISTINA

technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DSP

akce: II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009

datum: dne 11. 7. 2019 – čtvrtek – 10:30 hod

místo: V kanceláři vedoucí oddělení investiční výstavby Ing. Moniky Vavřínkové, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Organizace	Jméno a příjmení - čitelně	Telefon	E-mail	Podpis	Souhlas*
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	jirku.j@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Jihlava	Radek Matějčiček	739 100 835	matejicek.r@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	vavrinkova.m@ksusv.cz		ANO / NE
Kraj Vysočina	Ing. Karel Liška	724 650 221	liška.k@kr-vysocina.cz		ANO / NE
D projekt, Brno	Ing. Jan Pracný	602 966 867	jpracny@gmail.com		ANO / NE
Obec Kněžice	Radek Žák	737 243 023	starosta@knezice.com		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

Souhlas* (nehodící se škrtněte)

ANO účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z jednání II/402 Kněžice, most ev.č.402-009

Jednání proběhlo: dne 29.05.2019 na mostě a následně na OÚ Kněžice
Přítomni: viz prezenční listina

Toto jednání bylo svoláno za účelem vyřešení a odsouhlasení dotyku stávající přehrázky (vč. spadiště) ve správě Lesy ČR a nového přesýpaného mostního objektu (vtokový portál na pozemku Lesy ČR).

Přítomní zástupci Lesů ČR a KSÚSV Jihlava (za přítomnosti projektanta) se, po posouzení navrženého řešení ve vztahu ke stávajícímu stavu, dohodli na těchto technických úpravách původně navrženého řešení:

A1/ Stávající přehrázka (z kamenného zdiva) a její spadiště ve správě Lesy ČR bude zachována v plném rozsahu. Vtokový portál přesýpaného mostu naváže na stávající spadiště (kamenná rovnanina 200-500kg). Lesy ČR jako správce pozemku p.č.2763/62 a p.č.3151/29 souhlasí s nezbytně nutným dočasným záborem po dobu výstavby, trvalý zábor bude minimalizován pouze na konstrukce vtokových křídel. Lesy ČR souhlasí se zkácením 3stromů (náletová zeleň) na p.č.2763/62.

A2/ Dno koryta v prostoru vtokového portálu naváže na stávající spadiště a bude v dl.min.7,0m od stěny přehrázky provedeno jako kamenná rovnanina do jílového lože s jílovým těsněním spar. Dále bude dno koryta v mostním profilu provedeno jako kamenná dlažba do betonu s vyspárováním.

A3/ V průběhu bourání stávajících konstrukcí a po celou dobu výstavby nového mostu bude maximálně omezen zásah do stávající konfigurace terénu a do stávající břehové zeleně. Před dokončením prací bude přizván zástupce správce potoka (Lesy ČR s.p.) k převzetí úprav koryta a dotčených pozemků ve správě Lesů ČR.

Po zpracování výše uvedených technických podmínek do DÚR bude tato zaslána všem zúčastněným v elektronické podobě na vědomí a správci potoka (Lesy ČR - Ing.Tomáš Hájek) k odsouhlasení. Správce potoka zašle své stanovisko projektantovi v nejkratším možném termínu.

Zaznamenal: Ing. Jan Pracný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta, jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 1148/23, 624 00 Brno
tel-fax: 541 260 768 e-mail: jpracny@gmail.com

Zápis

Z technicko - dokumentační komise konané dne 9. 5. 2019, 10:00 hod,
na KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava
ve věci:

II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DÚR k akci II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009.
- Místo modifikovaného spojovacího postřiku asfaltových vrstev se navrhuje postřík z asfaltové kationaktivní emulze.
- Místo podkladní vrstvy vozovky MZ se navrhuje vrstva ze ŠD (0/63) tl. min. 200 mm. Vozovka bude zařazena dle katalogových listů TP 170.
- Vzhledem ke sklonu mostu 6% v délce cca 30m v jedné šikmé ploše se navrhuje doplnit zajišťovací prahy (cca po 10m) provázané s podkladním betonem příp. s monolitickým dnem mostu.
- Lesy České republiky, s.p. – není vyjádření, stanovisko. Předběžně na základě telefonické konzultace s ing. Hájkem jsou 2 požadavky: viz viz LČR ze dne 31.05.2019
 - 1) Část pozemku parc. č. 2763/62 svah vpravo podél nátoky ve směru toku žádají LČR zahrnout do trvalého záboru.
 - 2) Stávající spadiště pod přehrázkou navazující na budoucí dláždění vtoku žádají LČR převést za úhradu do majetku vlastníka mostu
- Po dobu výstavby bude zachován průjezd na MK a sjezd na pole.

Zapsal: ing. Jaroslav Jirků





PREZENČNÍ LISTINA

technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DÚR

akce: II/402 Kněžice – most ev. č. 402 – 009

datum: dne 9. 5. 2019 – čtvrtek – 10:00 hod

místo: V kanceláři vedoucí oddělení investiční výstavby Ing. Moniky Vavřínkové, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava

Organizace	Jméno a příjmení - čitelné	Telefon	E-mail	Podpis	Souhlas*
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	jirku.j@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Jihlava	Radek Matějček	739 100 835	matejcek.r@ksusv.cz		ANO / NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	vavrinkova.m@ksusv.cz		ANO / NE
Kraj Vysočina	Ing. Karel Liška	724 650 221	liška.k@kr-vysocina.cz		ANO / NE
D projekt, Brno	Ing. Jan Pracný	602 966 867	jpracny@gmail.com		ANO / NE
OBEC KNĚŽICE	RADEV ZÁV	737247027	STAROSTA P. MĚZICE. CZ		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

Souhlas* (nehodící se škrtněte)

ANO účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání
NE účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

Záznam z jednání II/402 Kněžice, most ev.č.402-009

Jednání proběhlo: dne 24.04.2019 na OÚ Kněžice

Přítomni: viz prezenční listina

Na tomto jednání byla projednána kompletní DÚR. Přítomní souhlasí s navrženým řešením bez připomínek a s vydáním Územního rozhodnutí.

Na úvod jednání seznámil projektant přítomné s průběhem prací a s podklady zajištěnými projektantem. Dále projektant podrobně popsal navržené řešení úplné přestavby stávajícího mostu na základě kompletní DÚR, která byla předložena k nahlédnutí po dobu jednání.

A/ Podklady získané projektantem:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina – únor 2019)
- Podklady z Katastru nemovitostí (Katastrální mapa, výpisy z LV)
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Návrhové průtoky (ČHMÚ Brno – 13.02.2019)
- Diagnostický průzkum (Mostní vývoj Brno – duben 2019)
- Inženýrskogeologický průzkum (GeoDrill Brno, terénní práce 4.4.2019)

A1/ Projektant zajistil geodetické zaměření stávajícího stavu a vypracoval účelovou mapu zájmového prostoru. Projektant sjednotil snímek Katastrální mapy se zaměřeným stavem a na tomto základě byl vypracován návrh Záborového elaborátu.

Na jednání bylo dohodnuto, že všechny konstrukce mostu i nutných zpevnění a úprav souvisejících s mostem budou uvnitř trvalého záboru. Ukončení silničních svodidel bude umístěno v dočasném záboru.

A2/ V zájmovém území se, dle předběžných informací správců, nenachází žádné stávající IS, které by byly v kolizi s navrhovanou stavbou. Stavba si nevyžádá žádné přeložky stávajících IS. Stávající metalický kabel CETIN a.s. je veden mimo navržený obvod stavby (mimo dočasný zábor) a nebude stavbou nijak dotčen.

Zástupce CETINu (Eva Pyroutková) zajistila dne 24.04.2019 zjištění a vyznačení průběhu stávajícího kabelu na místě. Projektant provedl fotodokumentaci a zaměření vyznačeného průběhu kabelu ke stávajícím pevným vnějším znakům. Uvažované kopané sondy pro zjištění přesné polohy kabelu nejsou nutné.

A3/ Dle výsledků Diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí je stávající most z r.1925 ve velmi špatném stavebně-technickém stavu se sníženou zatížitelností. Byly provedeny tvrdoměrné zkoušky a odvrtý betonů NK i opěr. Opěry nelze pevnostně vyhodnotit – nejedná se o konstrukční beton (pevnost v tlaku 5,9MPa, objemová hmotnost 1960kg/m³).

Závěr Diagnostiky je jednoznačný: „Mostní objekt převádějící sil. II/402 přes místní potok za obcí Kněžice není hospodárně opravitelný.“

A4/ Konstrukce stávající sil. II/402 bude rekonstruována v nezbytně nutné délce (cca 70m). Stávající konstrukce mostu budou vybourány. Pro výstavbu nového přesýpaného mostu (vybourání stávajícího a výstavba nového) je nutný překop stávající silnice za úplného vyloučení silničního provozu.

Zástupce KSÚSV požaduje vedení objíždné trasy pro tranzitní dopravu mimo centrum Brtnice.

Projektant navrhne a projedná objíždné trasy:

- 1/ Tranzitní a těžkou dopravu
- 2/ Místní dopravu
- 3/ Pravidelnou autobusovou dopravu

A5/ Předpokládané zásahy do koryta potoka ve správě Lesy ČR a.s. budou minimální, stávající přehrázka nebude dotčena. Koryto pod mostem bude navrženo jako standardní zpevnění lomovým kamenem do betonu s ukončením příčnými prahy a doplněno „pružným přechodem“ (kamenná rovnánina).

B/ Projektant seznámil přítomné s kompletní DÚR

B1/ Situace mostu (půdorysný tvar NK a křídel):

Stávající nevyhovující mostní konstrukce budou zcela vybourány a na stejném místě bude navržen nový přesýpaný most. Osa potoka kříží osu silnice pod úhlem 53,9g. Vtokový a výtokový portál bude kolmý na osu koryta. Úprava převáděné sil.II/402 bude navržena v dl.70m – zemní těleso bude rozšířeno pro převedení S7,5 se silničním svodidlem po obou stranách.

B2/ Technické řešení NK přesýpaného mostu:


Projektant předložil objednateli návrh přesýpaného mostního objektu dle systému:

- Montovaná ŽB skořepina (CM4 7,5/3,5m²)

Světlá šířka max.2,86m – světlá výška max.2,00m

Celková délka tubusu skořepiny (od vtokového po výtokový portál) je 11x2,40=26,40m doplněné o šikmá prefabrikovaná křídla na vtoku i na výtoku.

B3/ Inženýrsko-geologický průzkum byl proveden z úrovně stávající vozovky. Byly provedeny 2 vrty za rubem stávajících opěr. Tubus skořepiny bude založen plošně na sanačním šterkovém polštáři překrytém podkladním betonem. Podélný spád tubusu skořepiny bude 6%. Založení je navrženo v souladu se zjištěním provedeného Inženýrsko-geologického průzkumu.



Zaznamenal: Ing. Jan Pracný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta, jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

PRESENČNÍ LISTINA

II/402 Kněžice, most ev.č.402-009

z jednání dne: 24.04.2019

místo konání: OÚ Kněžice, Kněžice 1, 675 29 Kněžice

Jméno	Firma	telefon / e-mail	Podpis
Jana Dvořáková	SO BŘE	stavební úřad@bře	
Momikg Vavřínek	KSUSV	737 143 174 vavrinek.m@ksusv.cz	
Leopold Kačenka	—	734 645 062 kacenka.l@ksusv.cz	
Roman DÍVÍŠ	OBEC KNĚŽICE	602 796 58 starosta@knezice.com	
RADEK HABEJIČEK	KSUSV, p.o.	739 100 335 mabejicek.r@ksusv.cz	
JAROSLAV JIRKA	KSUSV, p.o. R	604 225 583 jirka.j@ksusv.cz	
JAN PRACNÝ	D-PROJEKT	602 506 867 JPRACNY@GMAIL.COM	
EVA PRÁTOULOVÁ	CETIN	602 428 844 EVA.PRATULOVA@CETIN.CZ	

Záznam z jednání II/402 Kněžice, most ev.č.402-009

Jednání proběhlo: dne 11.03.2019 v sídle KSÚSV Jihlava
Přítomni: viz prezenční listina

Toto jednání bylo svoláno jako vstupní jednání za účelem projednání požadavků objednatele na technické řešení nového mostu. Práce na PD byly zahájeny okamžitě po uzavření platné SOD.

Jednání navázalo na předchozí konzultace s objednatelem ohledně jeho požadavků na způsob a rozsah rekonstrukce stávajícího mostu. Projektant seznámil přítomné s průběhem prací a s podklady zajištěnými projektantem.

A/ Podklady získané projektantem:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina – únor 2019)
- Podklady z Katastru nemovitostí (Katastrální mapa, výpisy z LV)
- Vyjádření správců inženýrských sítí
- Návrhové průtoky (ČHMÚ Brno – 13.02.2019)
- Diagnostický průzkum (objednán u Mostní vývoj Brno)
- Inženýrskogeologický průzkum (objednán u GeoDrill Brno)

A1/ Projektant zajistil geodetické zaměření stávajícího stavu a vypracoval účelovou mapu zájmového prostoru. Projektant sjednotil snímek Katastrální mapy se zaměřeným stavem a na tomto základě byl vypracován návrh Záborového elaborátu (lze předpokládat, že rekonstrukce mostu bude probíhat na stávajícím silničním pozemku s přesahem na pozemky vodního toku).

A2/ V zájmovém území se, dle předběžných informací správců, nenachází žádné stávající IS, které by byly v kolizi s navrhovanou stavbou. Stavba si nevyžádá žádné přeložky stávajících IS. Stávající metalický kabel CETIN a.s. je veden cca 12m od osy silnice proti proudu potoka v chrániče pod dnem koryta a nebude stavbou nijak dotčen.

A3/ Předpokládané zásahy do koryta potoka ve správě Lesy ČR a.s. budou minimální, stávající přehrázka nebude dotčena. Koryto pod mostem bude navrženo jako standardní zpevnění lomovým kamenem do betonu s ukončením příčnými prahy a doplněno „pružným přechodem“ (kamenná rovnanina).

A4/ Konstrukce stávající sil.II/402 bude rekonstruována v nezbytně nutné délce (cca 70m). Stávající konstrukce budou vybourány. Pro výstavbu nového přesýpaného mostu (vybourání stávajícího a výstavba nového) je nutný překop stávající silnice za úplného vyloučení silničního provozu.

B/ Projektant seznámil přítomné s možným dispozičním a technickým řešením přesýpaného mostu

B1/ Situace mostu (půdorysný tvar NK a křídel):

Stávající nevyhovující mostní konstrukce budou zcela vybourány a na stejném místě bude navržen nový přesýpaný most. Osa potoka kříží osu silnice pod úhlem 53,9g. Vtokový a výtokový portál bude kolmý na osu koryta. Úprava převáděné sil.II/402 bude navržena v dl.70m – zemní těleso bude rozšířeno pro převedení S7,5 se silničním svodidlem po obou stranách.

B2/ Technické řešení NK přesýpaného mostu:

Projektant předložil objednateli návrh přesýpaného mostního objektu dle systému:

- Montovaná ŽB skořepina (CM4 7,5/3,5m²)

Světlá šířka max.2,86m – světlá výška max.2,00m

Celková délka tubusu skořepiny (od vtokového po výtokový portál) je 11x2,40=26,40m doplněné o šikmá prefabrikovaná křídla na vtoku i na výtoku.

Tubus skořepiny bude založen plošně na sanačním štěrkovém polštáři překrytém podkladním betonem. Podélný spád tubusu skořepiny bude 6%. Založení bude upřesněno na základě výsledků Inženýrsko-geologického průzkumu.

B3/ Inženýrsko-geologický průzkum bude proveden z úrovně stávající vozovky. Budou provedeny 2 vrty za rubem stávajících opěr. Pro provádění IGP přislíbil objednatel osazení PDZ a opravu vývrtů ve vozovce (bude provedeno po zasypání vrtů).

Zaznamenal: Ing. Jan Pracný

V případě nesouhlasu se zněním záznamu prosím o neprodlené zaslání opravy nebo doplnění na adresu projektanta, jinak se má za to, že zúčastnění se záznamem souhlasí.

Ing. Jan Pracný /D-projekt/, Výholec 1148/23, 624 00 Brno
tel-fax: 541 260 768 e-mail: jpracny@gmail.com

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 713649/19

Číslo žádosti: 0119 537 640 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	II/402 Kněžice, most ev.č.402-009	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení	
Žadatel	Pracný Jan, Ing.	
Stavebník	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organiz, Kosovská 1122/16, Jihlava, 58601	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Kněžice
	Kat. území / č. parcely	Kněžice u Třebíče
Platnost Vyjádření	5. 9. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 713649/19

Číslo žádosti: 0119 537 640

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 5. 9. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 9. 2019 pod č.j. 713649/19;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

Číslo jednací: 713649/19

Číslo žádosti: 0119 537 640

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací nad nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

- která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 713649/19

Číslo žádosti: 0119 537 640

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN se, prosím, obraťte na společnost uvedené níže:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 713649/19

Číslo žádosti: 0119 537 640

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území a vyjádření


 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 Olšanská 2681/6
 130 00 Praha 3
 DIČ: CZ04084063
 96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- === kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NV
- === kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- - - - - NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprůhledná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- [] kolektor, kabelovod

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 532521/19

Číslo žádosti: 0119 370 205 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	II/402 Kněžice, most ev.č.402-009	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Pracný Jan, Ing., kontaktní osoba: Pracný Jan, Ing. , Výholec 1148/23, Brno, 62400	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Jihlava
	Obec	Kněžice
	Kat. území / č. parcely	Kněžice u Třebíče
Platnost Vyjádření	4. 2. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 532521/19

Číslo žádosti: 0119 370 205

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 4. 2. 2019.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 4. 2. 2019 pod č.j. 532521/19;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 532521/19

Číslo žádosti: 0119 370 205

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvox.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Číslo jednací: 532521/19

Číslo žádosti: 0119 370 205

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou


IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


 Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 Olšanská 2681/6
 130 00 Praha 3
 DIČ: CZ04084063
 96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí

- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- ==== kolektor, kabelovod



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno

Naše značka: E04955/19

V Praze dne: 4.2.2019

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: II/402 Kněžice, most ev.č.402-009

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 981, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E04955/19
Název stavby /akce: II/402 Kněžice, most ev.č.402-009
Datum podání žádosti: 4.2.2019
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Existence sítí
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Pracný Jan, Ing.
IČ: 62087851
DIČ:
Kontaktní osoba: Jan Pracný
Adresa: Výholec 1148/23
Město / obec: Brno
PSČ: 62400
Stát:
E-mail: jpracny@gmail.com
Telefonní číslo: +420602966867

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant:
Druh stavby: Ostatní
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: jpracny@gmail.com

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-663771.85 -1144855.47,-663756.77 -1144833.44,-663795.07 -1144806.66,-663810.94 -1144829.28,-663771.85 -1144855.47))



Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
624 00 Brno

V Praze, 4.2.2019

Naše zn.: **MW9910124886108655**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"II/402 Kněžice, most ev.č.402-009"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **4.2.2019**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se **nenachází** žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 775 971 111, fax: 775 971 927
-50-

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910124886108655.pdf



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Pracný Jan, Ing.
Jan Pracný
Výholec 1148/23
62400 Brno

České Budějovice 04.02.2019

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Investor stavby: Pracný Jan, Ing.
Název stavby: II/402 Kněžice, most ev.č.402-009
Místo stavby: KÚ Kněžice u Třebíče (667005), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Vyjádření má platnost do 04.02.2021.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí


E.ON Distribuce, a.s.

Poskytování informací k sítím
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon-distribuce.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16302860


Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 0016302860



Datum 04.02.2019

e-on

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



Pracný Jan, Ing.
Výholec 1148/23
62400 Brno

naše značka
5001865610

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
04.02.2019

Věc:

II/402 Kněžice, most ev.č.402-009

K.ú. - p.č.: Kněžice u Třebíče

Stavebník: Pracný Jan, Ing., Výholec 1148/23, 62400 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007


Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001865610 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o., Stavebník: Pracný Jan, Ing., Výholec 1148/23, 62400 Brno. K.ú.: Kněžice u Třebíče.



Legenda:

linie	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
plynovodu							
regulační stanice							
ochranné zařízení							
kabel							
elektropřípojka							
kabel protikorozní ochrany							
anodové uzemnění							
stanice katodové ochrany							
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO							

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp. zn.: 40905/2019-1150-OÚZ-ČB
SpMO 17168/2019-614

České Budějovice 10. září 2019

D projekt - Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 00 Brno

**Závazné stanovisko pro stavební řízení
II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009, k.ú. Kněžice u Třebíče**

Odbor ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru přestavby stávajícího mostu tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následující podmínky:

tři týdny před zahájením stavby požadujeme zaslání přesného termínu realizace akce na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc

Dobrovského 6

779 00 Olomouc

nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoba prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

Výše uvedená podmínka musí být uvedena ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany doručeno v jednom výtisku.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů **SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení**, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro zajištění bojeschopnosti a plánování plynulého provozu vojenské techniky je pro Ministerstvo obrany nezbytné obdržení požadovaného sdělení reálných informací o zahájení realizace stavby.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Petra Šíslová, tel.č. 973 321 587

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Morava

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 40905/2019-1150-OÚZ-ČB tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce nakládání s majetkem,
odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Morava
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
IČO: 60162694

Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, IČO: 60162694, ID datové schránky: hjaavk

Sp. zn.: 77535/2019-1150-OÚZ-PCE

Pardubice 18. března 2019

Výtisk č. 1

Počet stran: 2

Pracný Jan, Ing.
Výholec 23

624 00 Brno

Vyjádření pro přípravu projektové dokumentace

Existence sítí: II/402 Kněžice, most ev.č. 402-009, k.ú. Kněžice u Třebíče

K čj.

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

vyjádření

pro potřeby zpracování projektové dokumentace stavebního záměru.

1) Ministerstvo obrany ČR neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

2) Území prověřovaného stavebního záměru se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR, ve kterém dle § 175 stavebního zákona je umístění a povolení stavby podmíněno závazným souhlasným stanoviskem MO-ČR, a proto Ministerstvo obrany ČR požaduje předložit projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s platnou legislativou k posouzení a vydání závazného stanoviska ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného správního řízení.

(včetně stanoviska Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc).

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání vyjádření dotčeného orgánu v rámci předprojektové přípravy předběžné vyhodnocení výše uvedené akce.


Ad 1) Ministerstvo obrany ČR prověřilo v souladu s § 161 stavebního zákona evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví a konstatuje, že v řešené lokalitě stavebního záměru neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení.

Ad 2) Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Zpracovaná projektová dokumentace vašeho stavebního záměru musí být komplexně posouzena, aby mohlo být Ministerstvem obrany ČR deklarováno v rámci závazného stanoviska vydaného pro potřeby vedeného řízení, že realizace stavebního záměru provedená v souladu s projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko účastníka řízení, nebo sjednání smluvního vztahu, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, ředitele Odboru správy nemovitého majetku v případech, kdy je Ministerstvo obrany ČR účastníkem územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona jako vlastník nemovitosti (pozemků, stavby, případně jiného věcného práva) dotčených stavebním záměrem nebo vlastník nemovitostí sousedících (§ 52, § 85 a § 109 stavebního zákona). V případě podání žádosti o vydání stanoviska účastníka řízení nebo sjednání smluvního vztahu samostatně kontaktujte Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR v souladu se zápisem na listu vlastnictví.

Toto vyjádření Ministerstva obrany ČR má charakter předběžné informace a je platné 1 rok ode dne vydání. Vyjádření nelze použít pro ohlášení, územní ani stavební řízení a bylo vydáno pouze pro potřebu vyhotovení projektové dokumentace.

Kontaktní osoba: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734


Ing. Renata Štěpánková
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů Čechy
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 77535/2019-1150-OÚZ-PCE tohoto vyjádření Ministerstva obrany ČR.



VÁŠ DOPIS ZN: -
DORUČENO DNE: 4. 2. 2019

ODDĚLENÍ: Hydrologie
VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Coufal
TELEFON: 541 421 023
E-MAIL: pavel.coufal@chmi.cz

DATUM: 13. 2. 2019
Č. evid.: CHMI/1733/2019
Č. j.: CHMI/561/101/2019
Sp. zn.: ZN/CHMI/561/6/2019

Ing. Jan Pracný

Výholec 1148/23

624 00 Brno

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	Levostranný přítok Podskalského potoka	
Číslo hydrologického pořadí	4-16-01-0700	
Profil	most ev.č. 402-009 silnice II/402 Kněžice-Zašovice, k.ú. Kněžice u Třebíče	
Plocha povodí A	0,69	km ²
Souřadnice S-JTSK: X, Y (východ/sever)	X = -663790 m, Y = -1144827 m	

N-leté průtoky Q_N					$m^3 \cdot s^{-1}$		
1	2	5	10	20	50	100	třída
0,18	0,33	0,71	1,2	1,8	3,0	4,3	IV

- N-leté průtoky jsou odvozeny z dat staniční sítě ČHMÚ za maximální období pozorování podle reálného režimu odtoku v povodí. Odpovídají současnému stavu poznatků o režimu povodní v povodích.



- Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.
- Podmínky využívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ, dostupnými na www.portal.chmi.cz – záložka Informace pro Vás.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku **3 420,- Kč**.

Přílohy: faktura

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Brno {4}
616 67 Brno, Křetova 2578/43

Mgr. Ivana Černá
vedoucí oddělení hydrologie pobočky