

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY
ZAKŘIVENÍ VLOŽEK dr
PODLE ČSN EN 1992-1-1



TŘMÍNKY, HÁKY

D ≤ 16 mm	dr = 4 D
D > 16 mm	dr = 7 D

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ!

KRYTÍ

MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 40 mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO PRO VEŠKEROU VÝZTUŽ

JMENOVYTÉ KRYTÍ 50 mm
JMENOVITÉ KRYTÍ = TLOUŠŤKA PODKLADKU

SPONY VYROBIT S JEDNÍM KONCEM NEZAHNUTÝM

OCEL B 500B

120 kg/m^3

STAVBA:

III/12813 Velká Chyška, most ev. č. 12813-2

OBJEDNATEL:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

dipont
DIPONT s.r.o, projektová a inženýrská činnost
Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ
E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724

Zakázka:	Datum:
D18003	10/2019

ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. MARTIN PLŠEK	ING. MARTIN PLŠEK	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	1: 50
			Formát:	6xA4

OBJEKT:
SO 201 Most ev. č. 12813-2

Část: D.1.4

Paré:

PŘÍLOHA:
SCHÉMA VÝZTUŽE NOSNÉ KONSTRUKCE

Příloha: 6