


LEGENDA:

- SVOD S OCHRANÝM ÚHELNIKEM A PŘIPOJENÍM NA UZEMNĚNÍ
- 1 ZKUŠEBNÍ SVORKA FeZn (příp.nerez)
- SVORKA PRO ZEMNÍCI PÁSKU FeZn SR 2
- VODIVÉ PROPOJENÍ VÝSTUŽE PILOT DRÁTEM FeZn Ø10mm S UZEMNĚNÍM SPOJOVACÍ SVORKA

- ZEMNÍCI PÁSKA FeZn 30x4mm DO ZEMNÍHO VÝKOPU
- DRÁT FeZn Ø 10mm

POZNÁMKY:




SVODY BUDOU ROZMÍSTĚNY PO OBVODU OBJEKTU A BUDOU TVOŘENY DRÁTEM AlMgSi Ø8mm. ZKUŠEBNÍ SVORKA NEREZ ZA OCHRANNÝM ÚHELNIKEM. ČÁST ZA ZKUŠEBNÍ SVORKOU BUDE TVOŘENA VODIČEM FeZn 10 mm, TEN BUDE PŘIPOJEN NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU. KAŽDÝ SVOD BUDE ŘÁDNĚ OZNAČEN POŘADOVÝM ŠTÍTKEM A OPATŘEN ZKUŠEBNÍ SVORKOU. SVODY NESMÍ BÝT VEDENY A ULOŽENY V OKAPECH A OKAPOVÝCH TRUBKÁCH A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU POKRYTY IZOLACÍ. VZDÁLENOSTI PODPĚR – ÚCHYTOVÝCH PRVKŮ HROMOSVODNÍHO VEDENÍ JSOU PRO VODOROVNÉ VODIČE A SVISLÉ VODIČE 1000mm. ZEMNÍCI SOUSTAVA BUDE PROVEDENA PÁSKEM FeZn 30x4mm ULOŽENÝM VE VÝKOPU V ZEMI V HLOUBCE MIN.1,0m. SPOJE PÁSKU BUDOU PROVEDENY SVAŘENÍM A OPATŘENY PROTİKOROZNÍ OCHRANOU NEBO POMOCÍ SVOREK. ZE ZEMNÍCIHO PÁSKU BUDOU VYVEDENY VÝVODY DRÁTEM FeZn 10mm PRO UZEMNĚNÍ HOP ROZVADĚČE A NÁPOJENÍ SVODŮ. PROSTUPY BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLAČNÍMI PROSTUPKAMI, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.



FIX = 534,45 = ±0,000 ÚROVEŇ PODLAHY STÁVAJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZS VE VEDLEJŠÍM VSTUPU SMĚREM K NOVÉ BUDOVĚ ±0,000 = 534,45 = - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP V NAVRHOVANÉM OBJEKTU

k.ú. HORNÍ KOSOV (643084)

0	09/2016	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.RATAJ	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:  <b>KRAJ VYSOČINA</b> Žižkova 37 587 33 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>PROJEKT CENTRUM</b> NOVÁ S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	JIHLAVA	VYPRACOVAL:	ING.RATAJ	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	JIHLAVA	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. ŠTEFL
NÁZEV AKCE: <b>VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V JIHLAVĚ</b>				FORMÁT:	6xA4
OBJEKT: <b>SO-01: Středisko</b>				DATUM:	09/2016
				STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	16–143
OBSAH: <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ - ZEMNĚNÍ</b>				MĚŘÍTKO:	1:100
				SOUBOR:	---
				Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
				<b>1.4.4.5</b>	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MUŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					