

### **Příloha č.3 – okapový chodník**

Okapový chodník u objektu SO-01 - ~25,0m<sup>2</sup>

- betonová zámková dlažba DL I      60 mm    ČSN 73 6131
- lože dlažby drť 4-8 mm    L      40 mm    ČSN 73 6131
- štěrkodrt' ŠD<sub>B</sub>      min. 150 mm    ČSN 73 6126-1
- celkem      min. 250 mm

**Pozn.:**

**- zpevněné plochy chodníků budou po obvodu ohraničeny betonovou parkovou obrubou osazenou do betonového lože s opěrou – celková délka 45,0m,**

Podlaha technického kanálu – objekt SO-01 - ~65,0m<sup>2</sup>

- beton třídy C25/30-XF1 s osazeným odvodňovacím žlabem      250/300mm
  - do betonu bude vložena kari síť Ø6mm, oka 100/100mm
- štěrkové lože fr. 0-32mm      200 mm