

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Malířské práce
Zadávací řízení:	Podlimitní veřejná zakázka na služby, zjednodušené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	P-2020-1

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníky zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se v souladu s § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dobrý den,

v ZD uvádíte požadavek bělost min. 90 % (MgO) a jako příklad uvádíte Primalex. Primalex má ovšem bělost označovanou ve stupnici BaSO₄, která ovšem procentuálně neodpovídá stupnici MgO.

Převodník mezi bělostmi neexistuje. Bylo by možné rozšířit požadavek na bělost i na stupnici BaSO₄, abychom mohli použít eventuelně Primalex, se kterým běžně pracujeme?

Odpověď zadavatele:

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel upřesňuje své požadavky ohledně technických parametrů barev následovně:

Požadavky pro bílou malbu

- požadovaná barva značky **Primalex^{*1}**, s vysokou krycí schopností, bělost min. 90 % MgO nebo min. 86 % BaSO₄, odolná vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vysoce paropropustná, tónovatelná

Vzhledem k charakteru odpovědi, která nemění (pouze doplňuje) zadávací podmínky, se lhůta pro podávání nabídek **neprodluhuje**.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Veleš, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

* Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.