

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor majetkový

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 32862/2020	Vyřizuje/telefon J. Mikéšková/kl. 415	V Jihlavě dne 1. 4. 2020
-------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------

Veřejná zakázka: **Nemocnice Třebíč – rekonstrukce TS1 a náhradního zdroje**

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o kontrolu položek:

- a) Z 21 dveře otočné + zárubeň Z 24 – popis zárubně pro dveře posuvné

Reakce zadavatele:

Zárubeň Z24 je otočná, popis byl chybný. Platí dle dveří Z21.

Zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace opravený výpis výrobků PSV.

- a) Z 22A rozměr dveří 8000x1000mm + zárubeň Z 26 rozměr 600x1970

Reakce zadavatele:

Platí popis položky ve Výkazu výměr Z22A 800/1000, zárubeň Z26 800/1000.

Zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace opravený výpis výrobků PSV.

Dotaz č. 2:

Chybí podklady pro:

Z 107 Zakrytí rezervních otvorů v rozvaděči – žárový pozink, D+M.....	1 ks
Z 108 Vnitřní nerezové madlo na schodišti D+M.....	6,1m

Reakce zadavatele:

Zadavatel zveřejňuje v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace výpis výrobků PSV.

Zadavatel v příloze zveřejňuje soubory Z22A.pdf, Z24.pdf, Z26.pdf., Z107.pdg a Z108.pdf.

Dotaz č. 3:

Jaké budou provozní vlivy při realizaci stavby - možnost vstupu do areálu nemocnice pro zaměstnance generálního dodavatele a jeho subdodavatelů? Kde je možno umístit v rámci nemocnice zařízení staveniště? Budou pro vozidla stavby vyhrazena nějaká parkovací místa v areálu nemocnice? Je potřeba mít na stavbu přístupový systém? Je nějaké časové omezení realizace stavby (např. z důvodu hluku, prašnosti, atd.)? Je zpracováno POV výstavby?

Reakce zadavatele:

Nemocnice umožní vstup zdarma dodavatelům stavby na čipové karty (přístupový systém na úrovni závor do a z areálu nemocnice), které dodavatel obdrží při předání staveniště. Prostor na zřízení staveniště je vyhrazen za budovou E v části vedle zásobníků kapalného kyslíku, avšak při dodržení přísných bezpečnostních opatření. Předpokládáme umístění stavebních buněk, WC, materiálu apod. Co se týče parkování vozidel v místě stavby je vzhledem k současné situaci velmi komplikované a je třeba počítat s umístěním vozidel po naložení a vyložení materiálu mimo areál nemocnice. Nemocnice umožní parkování v zadní části areálu nemocnice cca 4 osobním vozidlům (stavbyvedoucí, stavební dozor apod.) Vzhledem k těsné blízkosti lůžkového pavilonu U a stravovacího provozu budova K bude třeba dodržet klid z pohledu hluku v čase mezi 20:00 až 6:00 hodinou ranní a dále maximálně dbát na snížení prašnosti (skrápění při demoličních pracích, častější úklid vozovky apod.).

Dotaz č. 4:

Jakým způsobem bude při realizaci opravy komunikace řešen provoz uvnitř areálu nemocnice? Tzn. koordinace, dopravy, vjezdu k pavilonům sanitek? Bude to řešit GD?

Reakce zadavatele:

Co se týče opravy komunikace a příjezdu k pavilonům, předpokládáme, že bude řešeno především o víkendech, kdy je snížený provoz vozidel v nemocnici a to aktuálně na základě dohody dodavatel/provozovatel/investor na KD. Nemocnice je schopna po dobu opravy komunikace udělat omezený provoz tak, aby byly maximálně využity koridory mezi budovami pro přepravu pacientů z jiných vchodů z jiných budov, otevřít obě vrátnice zadní – přední a především po dobu opravy omezit maximálně provoz soukromých vozidel.

Dotaz č. 5:

V dokumentu D2_51_3-01 Technická zpráva je v kap. B.1 Specifikace motorgenerátoru je uveden požadavek na elektronickou regulaci G3 dle ISO 8528. Je dostatečné dodržení parametrů regulace G3 pro přijetí zátěže?

Reakce zadavatele:

G3 značí výkonnostní třídu motorgenerátoru, což je uvedeno v ČSN ISO 8528-5.

Třída G3 je nej přísnější (max. odchylka kmitočtu -7%, max. odchylka napětí -15%) a tudíž je třeba stroj vybavit nejlepším způsobem regulace otáček a napětí.

Z toho důvodu je uveden požadavek na elektronickou regulaci G3, která zajistí spolehlivé napájení medicínských technologií.

Dotaz č. 6:

V části výkazu výměr D1_01_1-Stavební je uvedena položka č.28 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) nebezpečného odpadu z uhlí - 254,353t. Chápeme správně, že se jedná o odvoz a likvidaci stávajícího uhlí v zásobnících? Pokud tomu tak je, v jakém je uhlí stavu? Nepředpokládá nemocnice, jelikož se jedná o její majetek, vlastní odprodej tohoto paliva? V případě že, může s touto komoditou naložit generální dodavatel dle svého uvážení, nebo bude požadovat zadavatel v rámci dokladů ke kolaudaci doklad o uložení?

Reakce zadavatele:

Uhlí, které se nachází v násypkách, je staré cca 2 desetiletí, bude určitě v nepoužitelném stavu. Nad násypkami je uděláno zastropení, při provádění nechali vše v násypkách, proto lze předpokládat, že tam bude nejspíše i směs zbytku stavebního materiálu. Uvažujeme jednoznačně, že se jedná o odpad.

Dotaz č. 7:

Dále se chceme zeptat - výkaz výměr obsahuje 3300t přebytku zeminy, která se má uložit. Technická zpráva uvádí ale diametrálně jiný přebytek zeminy pouze v rámci sadových úprav - cca 100t. Co platí?

Reakce zadavatele:

Výkaz výměr obsahuje výpočet přebytku. Zeminu z pod nových objektu je nutné uložit. Takže správně je 3300 t.

Vzhledem k tomu, že tato informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového