



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JINDŘICH BERAN

VYPRACOVAL
ING. JINDŘICH BERAN

VÝPIS VÝROBKŮ
ZÁMEČNICKÉ
VNITŘNÍ

LIST
15

NEMOCNICE TŘEBÍČ
REKONSTRUKCE TS1 A NÁHRADNÍHO ZDROJE

A 36-18-P

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

(Z107)

ZAKRYTÍ REZERVNÍCH OTVORŮ OTVORŮ POD BUDOUCÍMI ROZVADĚČI (REZERVNÍ MÍSTO PRO ROZVADĚČ)

1 KS

NEVYUŽITÉ (REZERVNÍ) PROSTUPY POD ROZVADĚČI BUDOU ZAKRYTY POKLOPEM Z RÝHOVANÉHO PLECHU V PROVEDENÍ ŽÁROVÝ POZINK)

218,4 KG

1 KS POPSANÉHO VÝROBKU SE SKLÁDÁ Z 14 KS POKLOPŮ

MATERIÁL:

– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

1 POKLOP CCA 400X600 MM = 0,24 M2

1,75 M2 X 52 KM/M2= 12,48 KG + 25% NA POMOCNÝ MATERIÁL (JAKL+ÚHELNÍKY)– CCA 15,6 KG

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET

CELKEM KUSŮ 12 X 15 KG= 180 KG

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÝ OTVOR VE STROPĚ JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ JE POŽÁRNÍ UCPÁVKA, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE PARAMETRŮ UVEDENÉM V PBR